P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.88	12.66	54.48	1.39	13.55	13.31	1.35	77194.10
1	4.09	12.01	52.01	1.03	14.01	13.16	1.39	77870.71
2	4.39	6.08	54.89	1.63	13.07	13.32	1.36	76953.89
3	4.44	3.57	58.08	1.15	13.89	13.30	1.34	76593.22
4	4.63	5.73	55.65	1.36	13.44	13.10	1.36	78235.07
5	4.74	37.80	51.57	2.01	12.77	13.02	1.38	79050.37
6	5.57	6.21	50.30	2.54	12.24	13.40	1.40	77170.22
7	6.16	5.00	67.94	1.58	13.58	13.40	1.33	76156.01
8	4.65	3.38	61.48	1.05	14.11	13.01	1.37	79844.24
9	4.22	24.47	57.29	1.03	14.21	12.96	1.43	78477.89
10	3.34	22.15	49.13	0.98	14.29	12.90	1.47	76740.33
11	4.13	18.76	51.02	0.81	14.69	12.84	1.46	79070.13
12	4.15	5.60	49.85	0.97	14.31	13.19	1.46	75611.57
13	4.17	4.66	50.75	1.12	13.98	13.15	1.36	76083.82
14	3.55	4.66	47.28	0.80	14.59	13.14	1.36	75915.63
15	3.87	19.29	44.94	0.96	14.72	13.10	1.36	75722.65
16	3.74	54.41	46.16	3.18	14.97	12.91	1.40	77030.76
17	4.80	44.78	42.58	1.63	13.98	12.92	1.47	77994.51
18	7.57	36.10	50.22	2.08	13.45	13.03	1.45	77941.73
19	11.03	52.78	53.24	3.01	12.53	13.35	1.41	74818.97
20	9.58	12.27	53.28	2.32	12.78	13.14	1.38	76843.09
21	14.66	17.85	49.55	3.30	12.21	13.55	1.38	73457.79
22	11.16	48.82	50.66	2.37	13.13	13.08	1.38	77246.46
23	14.51	31.34	60.83	3.19	12.05	13.33	1.42	75971.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.17	20.43	52.63	1.73	13.61	13.15	1.39	76999.76
最 大 值	14.66	54.41	67.94	3.30	14.97	13.55	1.65	79844.24
發生時間	21	16	7	21	16	21		8
最 小 值	3.34	3.38	42.58	0.80	12.05	12.84	1.25	73457.79
發生時間	10	8	17	14	23	11		21
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.41 %	0.18 %	0.02 %	0.13 %		-0.05	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.10	3.43	91.63	0.21	16.34	10.69	1.45	62917.39
1	4.92	7.33	87.41	0.21	18.61	10.12	1.46	68273.74
2	16.39	6.42	99.67	1.32	16.12	10.42	1.46	66306.59
3	17.23	4.59	90.48	1.64	15.24	10.64	1.44	63987.41
4	8.33	3.06	97.23	0.45	17.02	10.38	1.44	64887.80
5	6.78	5.45	96.16	0.58	15.73	10.60	1.41	64792.66
6	11.43	1.87	101.18	0.77	16.44	10.53	1.40	64870.10
7	4.38	2.48	97.90	0.22	16.57	10.58	1.41	62829.09
8	3.65	3.62	101.11	0.06	16.84	10.66	1.44	62184.27
9	4.47	25.32	99.29	0.53	14.94	10.79	1.40	66677.90
10	7.00	11.67	87.17	0.49	15.89	10.44	1.42	63981.75
11	8.80	4.89	88.29	0.36	16.80	9.91	1.41	65624.23
12	14.71	31.76	90.30	1.45	14.48	10.82	1.38	62985.67
13	9.67	10.56	85.48	0.55	16.35	10.47	1.40	61966.79
14	13.49	8.55	80.51	1.19	15.57	10.46	1.40	62809.67
15	12.37	20.05	78.12	0.89	16.33	10.18	1.39	64338.01
16	1.95	2.83	86.68	0.10	16.87	10.51	1.40	63151.65
17	3.11	5.30	90.79	0.36	15.50	10.55	1.42	64569.34
18	7.46	5.17	98.35	0.64	15.13	10.75	1.44	64033.48
19	8.09	19.55	88.73	0.66	15.69	10.48	1.44	65441.97
20	10.09	6.78	94.81	1.05	15.23	10.89	1.44	63832.40
21	19.53	4.51	93.10	1.69	14.89	10.98	1.43	63019.82
22	24.43	3.20	98.80	1.50	16.24	10.61	1.42	66564.26
23	19.32	4.14	84.91	1.28	15.68	10.69	1.41	62746.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.07	8.44	92.00	0.76	16.02	10.55	1.42	64283.02
最 大 值	24.43	31.76	101.18	1.69	18.61	10.98	1.48	68273.74
發生時間	22	12	6	21	1	21		1
最 小 值	1.95	1.87	78.12	0.06	14.48	9.91	1.37	61966.79
發生時間	16	6	15	8	12	11		13
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.62 %	0.32 %	0.01 %	-0.11 %		0.08	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年04月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.92	3.96	74.63	1.36	15.83	10.56	1.42	82828.64
1	4.07	3.68	70.58	0.98	17.27	10.56	1.42	83426.08
2	4.10	3.34	67.25	1.20	16.10	10.22	1.44	83185.70
3	7.09	4.56	68.23	1.90	14.49	10.36	1.44	78857.87
4	9.98	3.39	68.07	1.94	14.56	10.84	1.44	78316.48
5	5.93	3.78	65.02	1.78	14.49	10.79	1.43	78452.09
6	6.32	3.26	67.55	1.75	14.66	10.60	1.43	80097.70
7	4.36	3.15	70.35	1.25	16.44	10.54	1.43	81594.20
8	4.62	3.20	70.87	1.42	15.63	10.52	1.45	81500.73
9	6.27	6.04	72.03	1.88	14.96	10.51	1.46	84080.09
10	6.28	6.49	71.23	1.75	15.23	10.75	1.47	77548.92
11	2.74	2.55	67.97	0.86	17.42	10.02	1.47	84561.27
12	3.87	4.27	74.46	1.18	16.24	10.50	1.46	80881.94
13	11.30	9.35	80.43	2.26	14.32	10.95	1.44	80351.54
14	8.08	5.87	71.88	1.77	15.15	10.98	1.44	76971.91
15	4.21	4.37	63.07	1.13	15.63	10.68	1.44	79568.37
16	3.51	20.77	64.72	1.72	13.92	11.15	1.45	77313.59
17	3.17	15.60	80.28	2.25	13.24	11.29	1.45	75214.17
18	3.79	3.29	71.67	1.47	14.74	10.92	1.45	78489.37
19	4.95	10.11	63.66	1.63	14.39	10.90	1.45	77780.30
20	5.61	16.64	65.71	1.74	14.72	10.45	1.44	81635.82
21	11.51	5.39	63.31	1.55	16.30	10.14	1.44	81833.47
22	7.39	6.15	60.78	2.05	13.90	10.94	1.44	76011.26
23	9.16	3.45	64.11	1.63	16.50	9.95	1.44	80613.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.05	6.36	69.08	1.60	15.26	10.63	1.44	80046.45
最 大 值	11.51	20.77	80.43	2.26	17.42	11.29	1.48	84561.27
發生時間	21	16	13	13	11	17		11
最 小 值	2.74	2.55	60.78	0.86	13.24	9.95	1.40	75214.17
發生時間	11	11	22	11	17	23		17
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.18 %	-0.07 %	-0.02 %	-0.03 %		0.06	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %