P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.12	3.42	59.58	4.46	16.10	11.54	1.12	104966.46
1	2.96	3.36	55.29	4.24	17.73	11.34	1.11	105335.24
2	5.48	6.42	42.56	5.07	15.52	10.73	1.08	114717.14
3	11.04	34.71	60.22	6.15	14.09	11.56	1.08	105731.02
4	13.48	9.89	60.11	6.02	15.45	11.11	1.08	109272.23
5	11.26	30.45	73.13	6.03	13.51	11.97	1.09	101255.11
6	12.41	5.66	69.72	5.83	13.65	11.87	1.12	102903.70
7	13.14	13.12	57.40	5.66	13.77	11.81	1.12	102765.27
8	11.78	17.45	50.96	5.51	15.08	11.18	1.13	103939.88
9	21.76	34.74	46.76	6.97	13.73	11.05	1.15	105504.78
10	11.89	15.04	53.57	5.28	14.06	11.46	1.10	103037.81
11	6.20	7.22	53.33	4.87	14.17	11.76	1.14	99824.78
12	5.61	3.73	54.37	4.92	14.60	11.54	1.13	102275.08
13	5.71	3.45	52.92	4.57	14.78	11.34	1.10	104143.65
14	3.78	3.82	53.77	4.06	16.12	11.12	1.08	106872.64
15	3.04	6.33	54.80	4.04	16.38	10.81	1.09	110362.08
16	5.20	12.53	63.52	4.82	14.33	11.21	1.11	105881.60
17	6.05	8.59	49.96	5.42	13.73	11.65	1.13	97060.89
18	12.80	8.04	51.86	6.10	13.68	11.45	1.14	99403.19
19	4.32	2.86	54.51	4.58	14.85	11.45	1.16	98323.26
20	3.00	2.16	62.87	4.12	15.82	11.29	1.14	102107.06
21	2.64	5.36	49.03	4.58	14.13	11.52	1.11	99409.76
22	3.42	19.27	52.25	4.74	14.36	11.61	1.09	100434.31
23	3.19	2.88	52.36	4.45	14.88	11.48	1.16	98583.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.68	10.85	55.62	5.10	14.77	11.41	1.11	103504.62
最 大 值	21.76	34.74	73.13	6.97	17.73	11.97	1.19	114717.14
發生時間	9	9	5	9	1	5		2
最 小 值	2.64	2.16	42.56	4.04	13.51	10.73	1.06	97060.89
發生時間	21	20	2	15	5	2		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.05 %	-0.02 %	0.01 %	-0.02 %		0.00	-0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.27	7.52	62.04	4.29	15.84	11.58	1.13	79220.03
1	1.02	26.24	59.48	4.47	15.92	11.65	1.15	78412.65
2	1.20	22.88	65.18	4.48	14.63	11.48	1.09	81495.11
3	1.72	12.01	70.05	4.74	13.34	11.84	1.09	79490.94
4	1.61	37.38	77.17	4.39	15.46	11.45	1.10	81112.91
5	1.51	14.49	75.62	4.73	14.02	11.74	1.07	80717.95
6	2.17	4.93	70.01	5.07	13.61	11.90	1.10	79001.20
7	1.51	6.00	71.86	4.63	13.78	11.88	1.09	80701.54
8	1.34	17.27	61.50	4.55	13.35	11.84	1.05	79362.04
9	1.68	11.01	68.33	4.78	13.13	11.89	0.98	79298.18
10	1.51	4.27	67.68	4.47	13.40	11.82	0.97	79821.38
11	1.25	3.44	69.36	4.48	13.45	11.97	0.97	77795.87
12	0.97	6.19	71.98	4.39	15.11	11.72	1.01	78922.84
13	0.83	2.54	86.69	4.82	13.69	12.49	0.98	73693.63
14	0.75	4.32	81.14	4.66	14.72	12.05	1.08	76508.85
15	0.79	8.30	67.35	4.24	13.52	11.48	1.01	82065.38
16	1.22	12.17	67.45	4.54	13.96	11.82	1.06	78044.32
17	11.69	75.72	84.93	8.95	12.79	12.00	1.00	78284.89
18	4.81	7.00	72.78	4.96	14.09	11.75	1.15	76426.16
19	1.50	11.07	63.83	4.18	17.47	11.39	1.08	79121.70
20	0.96	16.38	64.37	4.35	14.50	11.66	1.05	79468.03
21	1.02	3.69	66.10	4.29	14.31	11.63	1.06	79686.31
22	1.14	7.01	77.14	4.36	14.27	11.58	1.01	81018.62
23	1.24	9.33	73.77	4.46	14.88	11.60	1.02	80805.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.86	13.80	70.66	4.72	14.30	11.76	1.05	79186.49
最 大 值	11.69	75.72	86.69	8.95	17.47	12.49	1.23	82065.38
發生時間	17	17	13	17	19	13		15
最 小 值	0.75	2.54	59.48	4.18	12.79	11.39	0.92	73693.63
發生時間	14	13	1	19	17	19		13
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.53 %	0.09 %	-0.06 %	-0.03 %		0.12	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.93	5.31	83.54	6.66	20.44	8.96	1.17	99873.76
1	5.65	17.85	74.91	6.52	21.44	8.48	1.18	102960.47
2	6.61	30.24	77.09	7.77	18.06	9.08	1.17	94074.11
3	6.46	9.94	82.12	6.75	19.33	9.25	1.16	97848.25
4	23.53	12.61	79.53	10.18	20.26	8.46	1.18	103945.65
5	28.96	6.42	84.66	8.28	17.18	9.65	1.17	93946.29
6	19.73	5.45	78.34	6.89	18.62	9.36	1.17	96284.43
7	21.85	4.11	75.28	7.05	18.86	8.90	1.19	101431.81
8	29.46	4.42	77.04	6.98	18.35	9.19	1.20	101884.85
9	21.22	13.12	79.31	7.16	18.02	9.23	1.20	94865.39
10	16.28	26.21	76.02	8.20	17.99	8.94	1.19	89434.64
11	9.78	17.25	70.86	6.77	17.80	9.02	1.19	89203.17
12	8.10	2.99	74.26	6.55	18.84	9.10	1.18	89819.90
13	23.84	2.97	96.79	8.04	19.21	9.61	1.19	92003.09
14	19.69	1.64	83.44	6.24	19.29	9.07	1.19	100792.57
15	9.74	4.15	77.57	5.98	17.26	9.29	1.21	98932.58
16	12.87	7.62	74.57	6.27	15.38	9.61	1.23	96829.03
17	27.04	13.73	82.45	6.46	16.63	9.51	1.23	100173.21
18	15.13	2.20	89.46	6.23	19.92	9.20	1.19	102208.86
19	6.86	20.85	95.35	6.20	21.69	9.43	1.18	100240.00
20	4.13	19.58	85.79	6.30	19.99	9.17	1.18	102881.04
21	3.92	5.07	88.32	5.96	21.13	8.88	1.18	102793.66
22	4.08	3.83	84.08	6.09	20.26	9.03	1.15	101540.36
23	5.54	3.41	78.35	6.39	20.02	9.09	1.16	101574.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.06	10.04	81.21	6.91	19.00	9.15	1.18	98147.58
最 大 值	29.46	30.24	96.79	10.18	21.69	9.65	1.23	103945.65
發生時間	8	2	13	4	19	5		4
最 小 值	3.92	1.64	70.86	5.96	15.38	8.46	1.15	89203.17
發生時間	21	14	11	21	16	4		11
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.08 %	0.10 %		0.35	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %