

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月05日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月05日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.75	2.64	36.39	0.09	17.85	10.90	1.41	84480.94
1	14.30	2.70	34.06	0.10	18.36	9.65	1.41	95762.56
2	13.05	3.25	33.98	0.12	18.14	10.04	1.41	93079.62
3	13.60	3.53	44.67	0.11	18.40	10.38	1.41	87658.69
4	14.29	8.02	41.34	0.14	19.67	9.57	1.42	93941.24
5	14.33	8.40	39.85	0.12	19.93	9.62	1.43	94730.51
6	3.43	11.27	95.87	無效	17.71	10.39	1.42	87029.08
7	6.41	2.94	45.62	6.32	17.72	10.52	1.43	89860.02
8	16.02	9.24	35.12	0.30	18.19	9.93	1.45	90924.10
9	14.50	12.59	44.46	0.20	18.75	9.93	1.47	89909.25
10	8.38	5.54	57.39	0.98	18.24	10.64	1.46	84815.36
11	15.41	29.13	53.51	1.60	17.46	10.80	1.46	84323.00
12	20.06	19.48	55.46	1.74	17.65	11.13	1.46	82743.20
13	13.20	14.65	48.43	1.40	17.64	11.39	1.43	79606.62
14	14.54	12.75	52.13	1.54	17.53	12.08	1.44	72438.92
15	13.89	9.64	54.31	1.37	18.92	10.96	1.44	83172.94
16	13.68	12.30	45.93	0.84	18.77	10.40	1.43	86473.18
17	14.02	2.82	55.55	0.23	17.75	10.38	1.42	84478.35
18	11.32	9.38	51.86	0.09	18.86	10.53	1.43	84620.41
19	14.01	4.97	54.90	0.17	19.55	10.25	1.42	87281.28
20	15.57	7.58	62.39	0.31	17.55	10.32	1.42	89046.96
21	14.07	6.23	49.67	0.34	17.93	10.37	1.44	85259.15
22	13.83	4.78	49.50	0.13	18.70	10.21	1.44	87517.07
23	14.34	5.76	46.83	0.27	17.47	10.37	1.42	87074.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	23	24	24	24	24
平 均 值	13.29	8.73	49.55	0.80	18.28	10.45	1.43	86926.13
最 大 值	20.06	29.13	95.87	6.32	19.93	12.08	1.49	95762.56
發生時間	12	11	6	7	5	14		1
最 小 值	3.43	2.64	33.98	0.09	17.46	9.57	1.39	72438.92
發生時間	6	0	2	0	11	4		14
零點偏移(率)	0.00 %	-0.14 %	-0.07 %	0.00 %		-0.31	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.09 %	0.54 %	0.38 %		0.20	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月05日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	12.88	13.40	39.65	3.04	16.69	8.92	1.38	70542.83
3	12.09	4.06	31.70	4.01	16.84	8.94	1.38	72951.94
4	14.75	1.73	33.10	1.66	18.34	8.82	1.38	73808.60
5	15.22	2.56	30.90	1.75	17.86	8.76	1.40	72677.00
6	13.61	5.12	37.41	1.41	17.72	9.38	1.41	69256.62
7	17.24	9.24	37.33	2.66	15.53	9.30	1.42	77389.35
8	16.39	14.52	43.44	3.21	14.44	9.83	1.42	68841.65
9	13.69	8.30	47.07	3.26	14.85	10.48	1.39	66843.80
10	12.03	3.05	67.47	3.23	15.10	11.79	1.45	57144.95
11	16.80	1.49	65.91	2.92	16.60	10.49	1.44	62341.29
12	11.65	5.82	62.85	3.26	14.88	10.75	1.39	64036.77
13	16.20	6.54	55.12	3.76	14.45	11.28	1.39	61202.56
14	11.38	16.01	54.62	3.20	14.96	11.83	1.39	49460.41
15	12.30	11.40	45.77	3.15	17.04	9.32	1.39	67388.75
16	12.95	1.73	35.56	3.67	18.81	8.31	1.41	72978.01
17	13.59	0.79	43.72	2.57	18.33	9.49	1.43	67861.81
18	12.58	5.03	40.04	2.47	19.45	8.68	1.42	71891.05
19	15.35	5.48	36.43	3.04	19.16	8.47	1.43	73631.28
20	11.87	7.80	40.41	3.95	17.97	9.19	1.43	69788.57
21	12.43	5.03	39.30	2.71	18.15	9.10	1.43	67691.04
22	14.74	4.43	35.43	2.85	19.81	8.22	1.43	71743.04
23	13.22	4.29	39.04	2.48	18.40	8.56	1.45	79119.35
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	13.77	6.26	43.74	2.92	17.06	9.54	1.41	68572.30
最 大 值	17.24	16.01	67.47	4.01	19.81	11.83	1.45	79119.35
發生時間	7	14	10	3	22	14		23
最 小 值	11.38	0.79	30.90	1.41	14.44	8.22	1.38	49460.41
發生時間	14	17	5	6	8	22		14
零點偏移(率)	-0.06%	-0.02%	-0.03%	0.00%		-0.2	0	0.00%
全幅偏移(率)	1.54%	0.41%	-0.89%	0.28%		0.17	0	0.20%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備註								