

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月28日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.70	30.59	97.15	12.51	13.10	11.95	0.49	99011.03
1	12.51	18.90	115.75	12.38	13.26	12.30	0.49	94752.75
2	11.39	44.03	119.93	13.42	11.56	12.56	0.42	94018.62
3	12.84	無效	101.86	14.68	10.40	13.26	0.39	87138.72
4	9.15	無效	97.02	14.44	9.51	13.39	0.40	84303.77
5	17.36	無效	96.76	15.37	10.34	12.89	0.43	90279.50
6	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.40	無效
7	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.42	無效
8	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.45	無效
9	無效	無效	無效	無效	無效	無效	0.48	無效
10	3.32	31.18	125.28	11.86	12.28	12.62	0.51	80709.78
11	3.13	25.21	103.32	11.25	12.43	12.13	0.57	81054.71
12	6.04	56.23	93.49	11.86	11.68	12.44	0.57	84238.59
13	12.05	11.31	120.79	12.86	12.09	12.85	0.48	86102.30
14	9.97	7.99	117.15	12.43	12.19	12.56	0.46	88730.41
15	4.51	23.18	110.36	12.27	11.80	12.85	0.52	82695.30
16	6.56	23.47	112.05	12.83	11.31	13.13	0.44	86349.96
17	4.02	45.03	107.14	12.48	11.59	13.05	0.54	78032.24
18	2.69	29.55	110.86	12.01	13.36	12.66	0.55	78486.34
19	2.09	7.16	117.18	11.88	14.79	12.59	0.54	79827.41
20	1.91	9.41	119.00	12.10	13.28	12.66	0.54	80322.05
21	4.32	15.00	118.27	12.50	11.84	12.89	0.53	80332.20
22	3.90	10.37	118.44	12.43	12.04	12.98	0.53	79373.65
23	4.59	11.82	113.72	12.44	11.89	12.96	0.54	79523.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	17	20	20	20	20	24	20
平均 值	7.35	23.55	110.78	12.70	12.04	12.74	0.49	84764.15
最大 值	17.36	56.23	125.28	15.37	14.79	13.39	0.94	99011.03
發生時間	5	12	10	5	19	4		0
最 小 值	1.91	7.16	93.49	11.25	9.51	11.95	0.38	78032.24
發生時間	20	19	12	11	4	0		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.15 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.04 %	-0.01 %	0.02 %		-0.00	0.02	0.19 %
有效比率	83.33 %	70.83 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	83.33 %

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月28日

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年05月28日