P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.73	4.52	83.84	0.42	17.14	11.57	1.46	68996.56
1	14.95	4.79	96.11	0.24	19.06	11.18	1.44	70074.55
2	16.36	7.33	90.73	0.41	18.56	10.82	1.41	71486.13
3	16.27	6.15	83.99	1.70	14.72	11.81	1.41	67696.89
4	16.61	5.38	77.06	0.96	16.14	11.67	1.40	67361.95
5	16.81	3.62	87.83	1.18	15.64	11.69	1.41	67856.22
6	20.20	8.54	78.82	1.87	15.15	11.82	1.42	67035.08
7	16.83	5.87	100.16	0.91	16.13	11.93	1.45	66599.05
8	15.77	3.37	96.61	0.48	16.72	11.85	1.46	65910.92
9	16.83	6.56	88.15	0.71	16.22	11.59	1.45	68549.29
10	23.34	44.54	77.73	1.93	14.55	11.87	1.46	68212.09
11	17.20	29.77	75.39	2.16	13.29	12.21	1.43	65928.14
12	17.75	12.81	75.81	1.26	15.12	11.83	1.46	67827.71
13	22.66	5.77	71.74	1.31	15.69	11.43	1.48	70143.73
14	24.57	9.87	70.17	2.36	13.99	11.91	1.48	66017.96
15	17.10	7.07	79.64	1.12	15.29	11.85	1.48	67515.06
16	16.13	6.39	79.39	0.89	15.33	11.83	1.46	68142.29
17	16.14	4.16	90.69	0.58	16.31	11.89	1.46	66539.42
18	16.21	6.11	83.01	0.68	15.92	11.94	1.48	66714.57
19	17.63	5.76	78.33	1.03	15.99	11.60	1.46	68870.60
20	17.51	4.38	87.48	1.11	16.00	11.77	1.42	68022.87
21	20.47	8.34	79.36	2.17	14.39	12.05	1.41	66443.20
22	20.33	4.56	86.49	0.92	16.33	11.48	1.41	70000.93
23	17.93	3.82	82.53	0.51	17.18	11.04	1.41	72599.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.97	8.73	83.38	1.12	15.87	11.69	1.44	68106.04
最 大 值	24.57	44.54	100.16	2.36	19.06	12.21	1.51	72599.81
發生時間	14	10	7	14	1	11		23
最 小 值	14.95	3.37	70.17	0.24	13.29	10.82	1.39	65910.92
發生時間	1	8	14	1	11	2		8
零點偏移	-0.09 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	0.10 %	-0.03 %	0.06 %		0.03	-0.03	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.94	12.05	69.30	0.37	17.21	10.27	1.51	59410.12
1	13.13	1.79	89.91	0.21	18.34	11.21	1.52	54499.39
2	16.61	67.63	73.97	0.99	19.93	9.52	1.51	65250.14
3	16.32	3.61	73.71	0.44	17.53	10.41	1.49	64136.17
4	15.06	6.32	76.42	0.15	18.55	10.44	1.47	59181.29
5	19.34	22.54	68.33	0.71	17.96	10.06	1.46	62442.30
6	16.41	31.65	72.28	1.15	16.89	10.36	1.46	59758.23
7	19.73	2.43	74.41	0.43	18.41	10.01	1.48	62096.36
8	16.20	3.36	69.18	0.52	18.07	10.11	1.49	60593.65
9	16.12	10.11	68.13	0.54	17.33	10.20	1.51	62124.66
10	14.09	2.54	69.64	0.21	16.88	10.39	1.49	64003.74
11	13.35	35.55	79.29	0.44	17.32	10.39	1.51	60447.26
12	16.38	38.09	109.37	0.52	18.09	10.33	1.51	66200.71
13	17.23	20.91	84.84	0.73	17.15	10.22	1.51	64192.56
14	17.19	25.88	70.26	1.21	17.16	10.10	1.51	63620.19
15	31.12	3.78	133.21	1.15	16.80	10.56	1.53	67393.58
16	25.14	4.70	95.97	0.99	15.55	11.56	1.49	60866.58
17	17.10	24.59	72.56	0.56	17.03	10.59	1.46	59632.25
18	14.86	18.69	62.74	0.17	18.70	9.92	1.50	62235.20
19	16.50	10.59	93.77	0.47	17.48	10.25	1.51	64829.42
20	16.97	18.15	75.45	0.57	17.56	10.03	1.51	63769.91
21	18.79	31.04	66.41	1.18	15.88	10.60	1.48	59780.07
22	16.92	35.59	92.44	1.16	15.28	11.32	1.48	64197.81
23	17.53	1.46	82.68	0.49	16.12	11.33	1.46	63071.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.46	18.04	80.18	0.64	17.38	10.42	1.49	62238.87
最 大 值	31.12	67.63	133.21	1.21	19.93	11.56	1.56	67393.58
發生時間	15	2	15	14	2	16		15
最 小 值	13.13	1.46	62.74	0.15	15.28	9.52	1.46	54499.39
發生時間	1	23	18	4	22	2		1
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.55 %	-0.22 %	0.12 %	0.01 %		0.22	-0.03	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.93	2.69	91.45	1.50	18.35	10.34	1.42	88793.06
1	13.99	7.87	92.70	1.57	18.18	10.55	1.41	86795.92
2	14.62	4.48	100.40	2.00	16.57	11.26	1.39	80723.39
3	16.33	4.91	87.09	2.22	15.98	11.05	1.37	80368.97
4	16.41	4.19	84.77	1.99	17.16	10.62	1.38	85429.64
5	15.53	6.10	86.79	2.52	16.04	10.57	1.39	83748.32
6	16.27	3.28	121.76	2.54	15.45	10.87	1.42	80740.37
7	16.22	1.14	127.15	2.43	17.26	10.29	1.41	84578.59
8	17.65	3.47	77.68	2.70	15.56	10.59	1.41	79037.80
9	17.27	5.34	83.80	2.48	15.91	10.82	1.41	80287.42
10	33.27	30.63	78.19	5.03	14.41	11.03	1.39	79667.01
11	29.84	23.20	90.24	9.62	12.98	12.02	1.39	78381.49
12	15.80	10.39	80.31	3.16	14.40	11.92	1.40	75769.15
13	17.07	10.95	83.64	2.87	15.73	11.00	1.41	82961.85
14	19.26	14.14	84.51	3.01	14.78	10.72	1.42	76789.79
15	24.26	13.27	88.22	4.50	13.65	11.00	1.40	75533.73
16	19.29	33.82	79.60	4.22	13.93	11.01	1.38	74845.14
17	15.65	20.31	90.19	3.50	14.47	11.10	1.38	78634.89
18	15.08	10.16	82.11	2.49	15.65	10.59	1.40	78619.10
19	15.84	6.57	78.23	2.84	14.73	10.80	1.39	78490.37
20	14.63	20.72	80.53	3.04	14.15	11.20	1.37	76815.71
21	25.22	29.26	84.96	3.53	14.62	11.12	1.36	78332.75
22	16.22	20.61	88.89	2.82	14.94	11.27	1.37	77310.14
23	17.00	8.35	86.22	2.36	15.55	10.69	1.38	83755.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.24	12.33	88.73	3.12	15.44	10.93	1.39	80267.10
最 大 值	33.27	33.82	127.15	9.62	18.35	12.02	1.45	88793.06
發生時間	10	16	7	11	0	11		0
最 小 值	13.99	1.14	77.68	1.50	12.98	10.29	1.35	74845.14
發生時間	1	7	8	0	11	7		16
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.22 %	-0.09 %	-0.06 %	-0.01 %		0.36	-0.03	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %