

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年04月22日

報表日期: 111年04月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	11.91	5.83	87.17	0.23	17.81	12.19	1.50	58072.95
1	12.45	6.84	75.96	0.24	18.80	11.76	1.46	60414.83
2	12.09	4.65	63.87	0.22	18.71	11.27	1.49	63772.43
3	13.20	5.05	63.68	0.28	18.49	11.36	1.50	63844.37
4	12.66	8.31	52.70	0.69	16.68	11.54	1.49	64104.51
5	11.54	12.39	47.62	0.73	17.29	11.58	1.48	64200.39
6	12.70	13.36	49.70	0.70	17.49	11.39	1.49	63739.26
7	13.28	6.13	52.06	0.65	17.61	11.33	1.49	64506.68
8	12.65	23.01	50.89	0.53	18.31	11.02	1.47	65199.04
9	12.03	33.51	46.88	0.69	17.73	11.06	1.49	64561.37
10	12.50	7.47	49.72	0.58	18.88	10.94	1.47	64857.97
11	12.52	25.70	46.74	0.75	18.15	11.00	1.50	65354.13
12	12.41	2.24	70.96	0.33	18.81	11.82	1.50	65682.62
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	替代
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	替代
15	14.09	20.70	54.36	1.12	18.13	11.24	1.46	63626.93
16	14.10	12.55	54.77	1.05	18.18	11.24	1.46	63865.32
17	13.47	20.03	54.63	1.01	18.07	11.36	1.46	63536.59
18	12.90	12.70	55.74	0.89	19.15	10.88	1.47	65675.09
19	14.50	11.30	55.42	1.06	18.54	10.90	1.49	65897.05
20	14.81	24.20	57.90	1.34	17.74	11.18	1.50	64556.43
21	15.20	16.01	51.60	1.57	17.14	11.31	1.46	64641.57
22	13.87	5.01	60.40	1.08	18.79	11.10	1.45	64221.77
23	15.00	5.24	56.45	1.10	18.03	11.26	1.42	64339.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	13.18	12.83	57.24	0.77	18.11	11.31	1.48	64030.49
最 大 值	15.20	33.51	87.17	1.57	19.15	12.19	1.51	65897.05
發生時間	21	9	0	21	18	0		19
最 小 值	11.54	2.24	46.74	0.22	16.68	10.88	1.41	58072.95
發生時間	5	12	11	2	4	18		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.65 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.01 %	1.05 %	-0.92 %	-0.12 %		-0.22	0.00	0.30 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月22日

[illegible]