P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.09	1.75	112.09	9.69	15.85	11.99	1.11	85744.10
1	1.68	2.03	115.79	9.57	18.09	11.33	1.12	89331.57
2	1.51	1.87	98.26	9.72	19.68	11.02	1.14	90353.40
3	1.91	2.23	83.91	9.77	17.23	11.43	1.14	89156.97
4	3.21	1.29	108.10	9.78	15.16	12.01	1.11	85612.56
5	2.60	1.18	111.73	9.51	15.63	11.76	1.12	87303.74
6	2.00	1.65	126.70	9.67	15.55	11.90	1.20	85372.61
7	2.33	2.13	104.61	9.44	15.71	11.57	1.17	89344.64
8	3.31	3.53	85.88	9.27	15.70	11.33	1.16	91627.12
9	3.34	1.72	84.40	9.33	14.95	11.62	1.16	89483.80
10	3.80	6.52	84.41	9.35	15.10	11.51	1.17	89937.98
11	7.20	2.53	91.51	9.56	14.52	11.61	1.15	89755.18
12	10.69	2.23	93.43	9.86	14.17	11.63	1.12	89831.05
13	23.76	8.27	90.47	12.95	14.21	11.61	1.14	89605.62
14	16.60	3.05	91.10	10.28	14.83	11.53	1.13	90598.07
15	18.15	14.47	88.00	9.71	14.03	11.64	1.18	90064.95
16	9.50	12.80	92.02	9.58	14.06	11.87	1.22	87769.99
17	6.93	2.66	88.56	9.26	15.69	11.55	1.17	89611.69
18	5.34	2.86	93.03	9.58	16.49	11.67	1.13	87784.07
19	3.24	7.66	87.04	10.02	16.46	12.01	1.09	84797.58
20	7.80	17.43	86.91	9.81	14.41	11.79	1.11	88322.36
21	9.37	5.37	97.37	9.78	14.49	11.99	1.08	86935.38
22	6.47	2.14	110.49	9.79	15.08	12.03	1.07	86040.29
23	4.85	4.05	97.21	9.78	14.67	12.05	1.09	85536.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.57	4.64	96.79	9.79	15.49	11.69	1.14	88330.05
最 大 值	23.76	17.43	126.70	12.95	19.68	12.05	1.34	91627.12
發生時間	13	20	6	13	2	23		8
最 小 值	1.51	1.18	83.91	9.26	14.03	11.02	1.03	84797.58
發生時間	2	5	3	17	15	2		19
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.10 %	0.07 %	-0.23 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.33	2.31	85.53	5.15	15.36	12.24	0.63	71592.33
1	1.33	1.65	82.34	4.87	16.03	11.82	0.64	74525.98
2	1.18	16.75	77.36	4.63	19.13	11.48	0.67	74163.59
3	1.14	15.67	63.34	4.80	15.55	11.54	0.70	77072.13
4	1.32	14.31	73.27	4.95	15.07	11.82	0.69	74692.79
5	1.40	0.99	85.14	4.99	14.79	11.96	0.69	73668.56
6	1.44	2.16	74.78	5.11	14.40	12.14	0.65	73142.18
7	1.28	0.56	88.09	5.02	15.49	12.02	0.66	73448.33
8	1.24	25.77	78.28	4.80	15.46	11.40	0.67	77650.98
9	1.49	10.33	75.59	5.18	13.51	12.17	0.64	73071.56
10	3.60	15.41	89.85	5.64	13.38	12.02	0.65	75110.09
11	5.00	18.80	85.33	6.01	13.04	12.11	0.65	74089.37
12	3.95	12.89	85.45	5.48	13.29	11.96	0.62	75468.33
13	5.61	20.52	84.80	6.10	13.06	12.04	0.59	75120.79
14	6.98	20.57	90.67	6.06	13.43	11.99	0.58	75055.57
15	3.07	37.67	86.71	5.04	13.22	11.84	0.57	77069.86
16	2.17	12.21	88.91	5.23	12.58	12.29	1.63	73201.40
17	2.52	1.37	90.19	4.96	13.69	11.92	0.59	75474.94
18	1.86	7.37	85.47	4.97	15.50	11.87	0.57	74399.71
19	1.63	45.29	96.86	5.25	14.55	12.16	0.60	72995.34
20	2.66	17.61	89.85	5.83	11.99	12.48	0.59	72066.20
21	2.50	2.43	96.11	5.37	13.49	12.61	0.55	70719.99
22	1.72	4.11	96.32	5.43	13.96	12.60	0.59	69945.57
23	1.63	6.31	96.17	5.67	13.22	13.02	0.59	67421.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.42	13.04	85.27	5.27	14.30	12.06	0.64	73798.62
最 大 值	6.98	45.29	96.86	6.10	19.13	13.02	4.70	77650.98
發生時間	14	19	19	13	2	23		8
最 小 值	1.14	0.56	63.34	4.63	11.99	11.40	0.53	67421.29
發生時間	3	7	3	2	20	8		23
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.56 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.23 %	-0.14 %	0.01 %	-0.10 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.51	2.84	103.99	11.28	12.51	13.58	1.72	79140.69
1	1.33	2.31	114.46	10.93	13.09	13.30	1.73	81651.46
2	1.37	1.51	92.14	10.29	13.67	13.04	1.69	84111.95
3	1.37	3.63	91.14	10.22	13.21	12.97	1.73	85287.78
4	1.33	1.72	71.13	8.78	13.95	11.93	1.75	95373.23
5	1.38	0.97	93.47	9.64	13.64	12.48	1.73	90095.88
6	1.29	0.45	85.07	8.89	14.19	11.90	1.70	95841.25
7	1.24	2.73	70.62	8.53	13.92	11.66	1.69	98668.53
8	1.51	1.60	69.98	9.21	13.22	12.19	1.74	92604.10
9	1.54	1.09	65.58	9.05	13.12	12.09	1.75	92992.09
10	1.46	11.55	57.76	8.47	13.95	11.71	1.78	96416.02
11	1.68	26.02	51.38	8.97	12.31	12.11	1.76	93222.78
12	1.73	15.65	52.32	8.90	12.75	12.14	1.75	92547.09
13	2.39	25.45	51.84	9.21	11.63	12.11	1.73	94041.83
14	2.47	22.22	53.47	9.55	12.96	12.25	1.72	91723.69
15	3.05	36.68	54.01	10.33	12.22	12.40	1.72	90152.34
16	2.04	23.54	53.72	8.97	13.18	12.19	1.75	91314.66
17	1.80	14.65	54.10	8.76	13.84	12.17	1.77	91249.36
18	1.82	7.46	67.10	9.99	13.27	12.98	1.74	84123.05
19	1.62	5.93	56.01	8.76	15.08	12.13	1.71	91233.65
20	1.92	29.89	52.64	8.79	13.37	11.90	1.68	94040.09
21	2.71	39.22	53.32	8.92	13.16	11.91	1.67	90637.17
22	1.85	13.84	56.54	8.64	13.64	11.91	1.63	92846.72
23	1.76	10.42	50.99	8.59	13.70	11.98	1.61	94169.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.76	12.56	67.62	9.32	13.32	12.29	1.72	90978.55
最 大 值	3.05	39.22	114.46	11.28	15.08	13.58	1.80	98668.53
發生時間	15	21	1	0	19	0		7
最 小 值	1.24	0.45	50.99	8.47	11.63	11.66	1.60	79140.69
發生時間	7	6	23	10	13	7		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.11 %	0.13 %	-0.14 %	-0.10 %		-0.48	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %