P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.68	6.74	56.87	0.33	15.94	11.33	1.08	94068.77
1	4.93	3.88	55.82	0.64	14.94	11.78	1.12	90426.60
2	3.37	1.87	55.11	0.23	16.50	11.40	1.10	91914.78
3	4.17	1.94	55.29	0.68	15.00	11.48	1.10	92671.10
4	4.29	1.52	89.70	0.50	14.83	12.09	1.12	86589.03
5	2.76	4.07	78.11	0.07	16.12	11.00	1.10	96910.94
6	2.71	1.54	77.85	0.41	15.57	11.39	1.13	93506.89
7	2.96	12.85	47.46	0.50	15.45	11.19	1.14	94515.10
8	3.27	15.31	58.69	0.30	16.25	11.38	1.12	93121.76
9	4.64	3.35	56.59	0.81	15.32	11.22	1.14	95403.77
10	3.98	1.72	55.35	0.56	15.52	11.28	1.14	93851.57
11	3.35	2.57	61.84	0.42	16.01	11.23	1.16	94461.34
12	3.25	2.35	56.59	0.38	16.12	11.37	1.16	94123.76
13	2.46	10.51	68.25	0.20	15.91	11.63	1.17	88271.85
14	2.41	2.33	96.32	0.06	16.17	11.80	1.15	86978.63
15	2.27	3.51	90.96	0.24	15.35	11.76	1.17	88800.24
16	2.45	2.81	69.60	0.25	15.71	11.45	1.16	93063.48
17	2.46	1.99	71.33	0.17	15.91	11.62	1.16	89839.63
18	2.63	3.36	56.26	0.85	14.25	11.67	1.17	92374.59
19	2.95	6.15	59.91	0.64	14.72	11.67	1.14	91597.41
20	3.30	2.09	56.89	0.68	14.76	11.62	1.16	92414.04
21	3.49	2.17	59.53	0.94	14.30	11.83	1.18	90274.32
22	3.46	2.80	60.39	0.77	14.49	11.56	1.17	93280.67
23	3.23	1.89	65.24	0.72	14.53	11.51	1.16	93494.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.27	4.14	65.00	0.47	15.40	11.51	1.14	92164.77
最 大 值	4.93	15.31	96.32	0.94	16.50	12.09	1.24	96910.94
發生時間	1	8	14	21	2	4		5
最 小 值	2.27	1.52	47.46	0.06	14.25	11.00	1.07	86589.03
發生時間	15	4	7	14	18	5		4
零點偏移	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.11 %	-0.13 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.92	2.57	78.27	0.95	13.19	12.01	1.06	79426.01
1	0.79	1.21	87.45	0.77	13.80	12.01	1.06	78988.35
2	0.78	6.17	65.79	0.66	14.63	11.90	1.06	78810.03
3	0.75	2.36	76.13	0.63	14.29	11.49	1.05	82425.27
4	1.00	1.55	79.68	1.05	12.93	11.82	1.06	80495.16
5	1.13	2.60	74.18	0.96	13.46	11.89	1.07	79779.03
6	0.93	1.50	106.72	0.79	14.01	12.52	1.06	75031.72
7	0.74	1.59	96.52	0.71	14.25	11.76	1.08	80245.28
8	0.76	0.30	110.73	1.02	13.37	12.43	1.08	76607.00
9	0.81	0.59	89.13	0.69	14.55	11.98	1.10	79705.58
10	0.72	1.02	117.12	1.07	13.22	12.43	1.08	75703.10
11	0.71	1.15	102.92	0.88	14.00	12.18	1.10	77214.73
12	0.72	2.16	72.74	0.76	14.42	11.72	1.10	80700.62
13	0.67	0.62	119.26	1.03	13.76	12.73	1.09	71287.96
14	0.60	0.60	125.01	1.04	13.37	12.50	1.08	74285.30
15	0.59	0.29	117.37	1.33	12.97	12.98	1.05	71159.44
16	0.62	0.76	102.83	1.24	13.19	12.89	1.06	72058.23
17	0.60	0.72	76.19	0.95	13.74	12.11	1.04	78831.61
18	0.60	2.95	66.10	0.92	13.63	11.73	1.04	82234.90
19	0.76	14.21	73.59	1.20	12.77	12.00	1.03	79020.28
20	0.72	11.21	60.99	0.87	13.89	11.72	1.05	81867.87
21	0.69	0.53	85.49	0.99	13.51	12.20	1.05	78226.05
22	0.66	23.78	85.99	2.66	13.61	11.61	1.05	81276.25
23	0.76	20.47	66.70	1.16	13.32	11.87	1.05	80319.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.75	4.20	89.04	1.01	13.66	12.10	1.06	78154.14
最 大 值	1.13	23.78	125.01	2.66	14.63	12.98	1.17	82425.27
發生時間	5	22	14	22	2	15		3
最 小 值	0.59	0.29	60.99	0.63	12.77	11.49	0.97	71159.44
發生時間	15	15	20	3	19	3		15
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	0.00 %	-0.08 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.53 %	0.36 %	0.23 %	-0.08 %		-0.09	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.33	27.42	89.54	4.87	17.92	11.50	1.26	84415.40
1	16.78	23.21	85.03	5.43	17.69	11.33	1.24	85932.23
2	12.39	8.66	91.21	4.99	19.56	11.01	1.25	89061.29
3	15.32	6.50	91.79	5.56	18.98	10.97	1.25	88882.04
4	15.35	11.82	98.53	5.47	19.00	11.04	1.24	86512.81
5	14.66	7.21	94.64	4.99	19.13	10.94	1.31	88405.34
6	15.61	10.37	100.80	5.02	18.10	11.42	1.29	85980.98
7	5.64	31.43	131.21	5.50	16.96	13.15	1.69	69452.37
8	12.91	6.73	90.18	4.87	19.63	9.89	1.29	98034.69
9	15.13	15.19	81.62	4.88	19.70	10.50	1.25	91898.59
10	11.62	18.40	88.25	5.03	18.15	11.39	1.27	83355.94
11	17.07	16.84	81.90	5.36	19.19	10.67	1.25	91574.35
12	13.82	29.76	76.32	5.40	18.23	10.74	1.25	85522.96
13	4.63	38.62	122.19	5.61	18.48	12.37	1.53	70290.69
14	6.49	10.01	109.94	5.07	18.23	11.56	1.37	78922.19
15	14.47	34.30	86.37	5.03	17.30	11.40	1.23	82377.36
16	18.67	16.96	82.83	5.14	17.62	11.23	1.23	83823.42
17	13.26	25.20	93.43	4.98	17.82	11.58	1.36	81435.23
18	19.91	68.15	69.89	6.45	16.88	10.70	1.25	85508.23
19	16.99	11.64	81.79	6.21	18.01	10.81	1.25	83406.96
20	18.54	15.78	76.08	5.19	17.55	11.06	1.23	82756.79
21	21.63	20.92	77.66	5.29	17.18	11.08	1.22	88587.25
22	24.22	27.45	72.29	5.27	17.31	10.41	1.23	90384.91
23	23.66	42.02	76.26	5.76	17.09	11.09	1.23	83737.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.25	21.86	89.57	5.31	18.15	11.16	1.29	85010.81
最 大 值	24.22	68.15	131.21	6.45	19.70	13.15	2.13	98034.69
發生時間	22	18	7	18	9	7		8
最 小 值	4.63	6.50	69.89	4.87	16.88	9.89	1.21	69452.37
發生時間	13	3	18	0	18	8		7
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.08 %	0.22 %		0.30	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %