P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.31	5.95	87.99	9.03	15.58	11.22	1.02	91371.13
1	6.97	2.41	87.59	9.38	14.75	11.71	0.96	88351.24
2	4.25	2.07	87.64	9.24	14.81	11.66	0.98	89116.55
3	5.31	2.65	85.94	9.21	14.18	11.65	0.94	89941.90
4	2.63	1.61	105.40	9.27	15.78	11.67	0.95	86815.29
5	2.99	3.28	84.39	8.96	15.55	11.38	1.03	92064.39
6	2.25	16.93	81.72	9.29	15.21	11.60	1.00	87649.98
7	2.47	14.04	78.91	9.27	14.45	11.69	1.01	89544.91
8	3.01	2.29	80.16	8.91	14.88	11.36	0.99	91149.34
9	6.67	2.95	78.53	9.10	14.52	11.38	0.97	90900.94
10	3.54	6.79	73.93	8.30	15.21	10.72	0.99	90768.82
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	4.12	2.63	86.61	8.79	16.35	11.41	1.07	89974.25
17	6.15	2.30	78.87	8.83	16.21	11.31	0.99	90054.81
18	7.01	3.03	76.53	8.95	15.79	11.46	1.02	88325.46
19	3.70	1.88	84.62	9.14	19.25	11.11	0.97	89279.67
20	10.82	2.13	82.21	9.35	14.94	11.54	1.04	88735.85
21	13.30	2.35	85.80	9.08	14.31	11.90	0.96	86799.67
22	5.45	1.58	82.24	8.78	15.03	11.66	1.00	87733.64
23	3.88	2.09	80.17	8.84	15.18	11.73	1.01	86940.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	5.25	4.16	83.64	9.04	15.37	11.48	0.98	89237.79
最 大 值	13.30	16.93	105.40	9.38	19.25	11.90	1.28	92064.39
發生時間	21	6	4	1	19	21		5
最 小 值	2.25	1.58	73.93	8.30	14.18	10.72	0.89	86799.67
發生時間	6	22	10	10	3	10		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.24	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	-0.16 %	0.16 %	0.31 %		-0.11	0.02	0.25 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.96	3.74	65.68	4.85	15.07	11.63	0.47	76777.70
1	2.33	17.24	67.06	4.89	14.67	11.69	0.46	76541.49
2	1.80	21.13	69.70	4.86	16.39	11.62	0.45	75598.28
3	1.72	4.15	75.42	4.94	15.28	11.79	0.44	74865.46
4	1.70	9.41	88.36	5.30	13.96	12.34	0.45	71608.48
5	1.56	8.98	81.08	5.12	15.01	12.04	0.44	73147.33
6	1.59	24.66	73.48	5.03	14.32	11.88	0.43	74577.80
7	1.63	15.19	73.41	5.02	13.42	12.05	0.46	74208.14
8	1.84	8.42	81.24	4.77	14.13	11.68	0.46	77082.84
9	2.51	5.24	85.96	4.90	13.82	11.64	0.44	77104.36
10	2.71	7.60	73.73	4.88	14.59	11.63	0.47	75820.21
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	1.89	3.98	80.29	5.21	13.68	12.76	0.47	67777.08
17	1.90	2.79	88.12	5.17	14.41	12.69	0.45	67753.49
18	1.84	4.83	60.27	4.57	15.11	11.65	0.48	76059.85
19	1.76	27.05	57.95	4.44	17.13	11.37	0.50	76042.11
20	2.11	28.18	66.59	4.59	15.20	11.50	0.48	76977.88
21	3.25	16.66	74.91	4.92	12.98	12.01	0.48	74739.69
22	2.85	20.81	72.25	4.82	13.32	12.14	0.47	73670.21
23	2.40	16.81	83.26	4.94	14.64	12.38	0.47	70260.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	2.07	12.99	74.67	4.91	14.59	11.92	0.46	74242.81
最 大 值	3.25	28.18	88.36	5.30	17.13	12.76	0.54	77104.36
發生時間	21	20	4	4	19	16		9
最 小 值	1.56	2.79	57.95	4.44	12.98	11.37	0.41	67753.49
發生時間	5	17	19	19	21	19		17
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.13	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	0.40 %	0.06 %		-0.04	-0.04	-0.14 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.23	2.08	91.19	9.26	12.80	12.43	1.39	87932.16
1	3.58	2.25	70.44	8.45	12.72	11.99	1.38	91946.50
2	3.14	5.10	74.53	8.75	13.01	12.35	1.38	88173.19
3	3.22	2.73	73.63	8.72	12.39	12.21	1.38	89645.28
4	3.12	7.81	70.91	8.15	13.37	11.72	1.38	93589.13
5	2.76	4.40	71.62	8.08	13.59	11.66	1.38	94334.12
6	2.96	5.90	68.53	8.31	12.87	11.82	1.39	93284.43
7	3.11	26.46	62.74	8.56	11.47	12.12	1.39	89986.92
8	3.00	24.64	67.38	8.30	12.43	11.87	1.43	90949.53
9	3.06	5.24	66.63	7.71	13.23	11.49	1.47	95336.78
10	3.21	12.13	68.69	7.26	13.57	11.04	1.45	99488.97
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	3.09	1.40	77.58	7.85	14.60	12.10	1.44	87884.94
17	2.97	16.23	60.14	7.30	14.46	11.48	1.44	94851.89
18	3.00	24.76	54.84	7.33	14.08	11.58	1.44	93748.75
19	3.10	14.17	69.29	7.87	14.24	11.99	1.42	89230.60
20	2.85	1.47	91.39	8.48	13.72	12.32	1.42	86626.52
21	2.94	2.15	82.02	7.99	13.39	11.72	1.42	93007.91
22	4.44	6.29	69.50	8.31	12.00	11.99	1.41	91025.24
23	3.26	15.03	60.10	7.96	13.10	11.90	1.39	91246.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	3.16	9.49	71.11	8.14	13.21	11.88	1.41	91699.43
最 大 值	4.44	26.46	91.39	9.26	14.60	12.43	1.48	99488.97
發生時間	22	7	20	0	16	0		10
最 小 值	2.76	1.40	54.84	7.26	11.47	11.04	1.37	86626.52
發生時間	5	16	18	10	7	10		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	1.06 %	0.11 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.42	-0.02	0.06 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %