P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.35	6.75	81.53	1.22	17.31	10.98	1.17	71555.81
1	14.02	3.64	95.92	0.72	19.25	10.92	1.20	71240.33
2	13.36	3.58	92.75	1.06	17.11	11.46	1.19	69875.72
3	15.30	19.85	76.59	1.73	15.42	11.62	1.17	68406.19
4	16.69	29.08	87.35	1.96	15.21	11.72	1.17	68797.58
5	13.80	15.74	95.18	1.63	16.00	11.31	1.16	70224.97
6	16.29	17.32	89.27	2.38	15.24	10.99	1.14	68732.01
7	15.15	13.18	95.28	2.08	15.45	11.02	1.11	68554.97
8	16.08	26.36	85.41	2.18	15.00	11.07	1.14	68303.28
9	15.84	24.10	74.67	2.49	14.22	11.42	1.07	67190.14
10	15.14	12.80	73.78	2.58	14.29	11.77	1.07	68668.51
11	15.79	14.05	71.56	2.34	14.69	11.71	1.07	69253.43
12	16.03	35.04	65.02	2.32	15.10	11.28	1.05	69079.56
13	14.23	2.74	66.89	1.59	16.38	11.35	1.03	69420.69
14	16.64	2.92	69.10	1.76	16.43	11.18	1.05	70041.99
15	13.55	18.24	71.74	1.56	16.29	11.65	1.02	67069.08
16	16.03	34.56	66.42	1.92	16.31	11.14	0.99	71139.05
17	15.28	3.66	84.30	1.87	15.89	11.32	0.95	70555.99
18	13.87	5.21	92.19	1.59	15.95	11.74	0.97	69027.78
19	14.29	8.87	86.06	1.66	16.15	11.31	1.02	69835.64
20	14.70	8.21	77.26	2.33	15.80	11.34	1.01	69250.35
21	13.25	3.77	84.12	1.19	17.29	11.25	0.99	70376.18
22	13.39	4.86	84.48	1.30	17.38	11.28	0.96	70376.90
23	13.46	5.89	80.92	1.35	16.87	11.41	0.94	70109.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.94	13.35	81.16	1.78	16.04	11.34	1.07	69461.88
最 大 值	16.69	35.04	95.92	2.58	19.25	11.77	1.24	71555.81
發生時間	4	12	1	10	1	10		0
最 小 值	13.25	2.74	65.02	0.72	14.22	10.92	0.91	67069.08
發生時間	21	13	12	1	9	1		15
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.37 %	-0.18 %	-0.06 %	0.05 %		0.07	0.02	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.11	1.12	79.38	0.10	18.56	10.56	1.47	62763.51
1	12.70	17.36	77.84	0.57	18.08	10.70	1.46	61603.64
2	12.31	3.72	76.51	0.38	16.90	10.86	1.44	60822.57
3	15.18	6.39	86.40	0.58	16.33	11.03	1.44	60517.51
4	15.22	4.38	86.45	0.42	16.76	10.98	1.44	61795.05
5	15.14	1.60	93.39	0.43	17.18	10.97	1.44	62914.73
6	15.06	1.01	95.72	0.46	16.33	11.09	1.44	62426.52
7	19.11	14.09	94.19	1.19	14.58	11.80	1.43	55780.32
8	22.73	33.35	74.61	3.51	16.29	10.11	1.44	62025.77
9	20.11	13.10	97.39	1.01	16.04	10.68	1.39	63036.74
10	20.27	10.05	88.54	0.71	16.26	10.88	1.41	62290.47
11	16.84	13.55	84.12	0.84	15.36	11.11	1.43	62870.64
12	13.11	9.24	98.75	0.40	16.98	10.69	1.44	64524.70
13	15.74	11.48	88.35	0.30	18.62	10.11	1.44	65325.69
14	18.11	20.48	75.32	0.69	17.48	10.24	1.43	62504.77
15	12.04	10.02	72.40	0.17	17.35	10.22	1.43	62359.74
16	12.97	0.77	98.15	0.12	18.63	10.24	1.44	65159.18
17	12.43	1.71	101.47	0.12	17.64	10.38	1.40	65049.23
18	13.00	12.30	76.62	0.21	16.90	10.34	1.38	61807.70
19	13.36	17.65	76.12	0.36	18.69	10.18	1.38	61557.96
20	12.57	11.02	79.70	0.17	19.63	9.72	1.40	65249.23
21	13.92	9.20	83.87	0.27	17.79	10.29	1.42	62155.91
22	13.78	0.89	90.04	0.20	19.24	10.32	1.44	63562.84
23	15.75	1.57	77.39	0.18	18.51	10.36	1.44	63649.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.19	9.42	85.53	0.56	17.34	10.58	1.43	62573.08
最 大 值	22.73	33.35	101.47	3.51	19.63	11.80	1.48	65325.69
發生時間	8	8	17	8	20	7		13
最 小 值	12.04	0.77	72.40	0.10	14.58	9.72	1.36	55780.32
發生時間	15	16	15	0	7	20		7
零點偏移	-0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.33 %
全幅偏移	0.27 %	1.21 %	0.07 %	0.42 %		-0.05	-0.02	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月06日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.05	7.98	79.41	2.91	16.87	10.50	1.29	77572.31
1	13.28	3.66	86.29	3.03	18.03	10.57	1.29	78180.65
2	11.98	21.78	79.39	3.31	15.31	10.89	1.29	74346.64
3	16.69	29.64	83.89	3.69	15.66	10.68	1.29	76479.21
4	16.51	10.21	93.47	3.61	15.28	11.09	1.29	80897.14
5	22.58	19.92	90.97	4.04	14.82	11.42	1.29	77455.73
6	20.45	12.63	106.66	4.38	14.45	11.88	1.29	80012.38
7	16.56	3.52	99.19	3.88	14.99	11.55	1.30	85850.20
8	29.79	5.45	121.96	8.32	13.59	12.36	1.31	80273.26
9	18.71	14.13	127.88	4.73	13.82	11.90	1.30	81200.98
10	19.25	5.31	121.70	3.86	15.61	11.03	1.31	79918.02
11	14.43	3.43	114.64	3.39	15.08	11.26	1.30	76900.73
12	17.01	7.95	110.70	4.44	15.04	11.14	1.29	77624.49
13	29.37	26.39	117.22	9.02	14.42	11.21	1.30	78430.66
14	14.72	18.24	104.58	5.56	15.68	10.46	1.30	71923.04
15	17.48	4.97	106.99	4.40	15.88	10.26	1.30	74574.70
16	14.01	4.04	106.50	4.13	15.27	10.38	1.29	75421.35
17	14.51	1.37	114.79	3.51	16.34	10.05	1.29	77611.36
18	13.61	1.34	97.20	3.50	16.03	10.30	1.29	74445.61
19	15.95	3.79	78.31	3.09	16.16	10.22	1.29	75411.69
20	13.40	4.79	76.25	3.02	17.55	9.72	1.29	78783.86
21	13.86	3.50	86.56	3.12	15.90	10.60	1.28	77236.82
22	11.94	3.07	83.40	2.88	17.40	10.16	1.27	77378.65
23	11.98	3.90	87.33	2.90	17.12	10.44	1.28	77464.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.75	9.21	98.97	4.11	15.68	10.84	1.29	77724.76
最 大 值	29.79	29.64	127.88	9.02	18.03	12.36	1.32	85850.20
發生時間	8	3	9	13	1	8		7
最 小 值	11.94	1.34	76.25	2.88	13.59	9.72	1.25	71923.04
發生時間	22	18	20	22	8	20		14
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.12 %	0.21 %	-0.06 %	0.19 %		-0.05	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %