

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.30	2.71	71.82	0.24	17.00	10.31	1.40	68557.38
1	11.42	2.08	82.74	0.43	17.80	10.40	1.40	68991.96
2	14.00	13.04	60.96	0.76	15.69	10.44	1.40	69699.47
3	9.70	3.60	71.85	0.30	17.31	10.33	1.40	70126.83
4	11.01	2.26	70.32	0.65	17.00	10.16	1.40	71048.04
5	10.75	3.30	72.47	0.75	16.13	10.03	1.40	72374.93
6	10.56	5.94	75.98	1.16	14.71	11.03	1.40	64707.82
7	7.70	1.49	90.59	0.47	15.88	10.13	1.39	72868.50
8	8.05	8.73	76.59	1.12	14.66	10.65	1.39	無效
9	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.40	無效
10	8.83	9.83	71.93	1.52	13.67	10.92	1.39	63767.61
11	8.15	13.01	71.26	1.22	13.59	11.46	1.39	62769.80
12	13.80	6.42	68.59	1.40	14.57	10.70	1.40	66185.60
13	14.49	1.92	80.47	1.14	14.60	10.83	1.38	68151.23
14	13.32	5.69	67.63	1.17	14.42	10.89	1.39	63998.59
15	14.76	10.15	66.69	1.55	13.99	10.80	1.37	62988.40
16	11.00	5.51	65.48	1.29	14.65	10.69	1.38	64752.04
17	11.97	6.06	73.14	1.15	14.48	11.07	1.38	63485.83
18	11.29	13.96	73.94	0.89	14.80	10.91	1.36	65645.56
19	16.59	41.51	69.46	1.99	12.58	11.26	1.36	63357.06
20	16.40	5.07	66.18	1.33	15.27	10.75	1.36	62689.46
21	16.50	5.11	69.66	1.29	14.69	10.98	1.36	64374.98
22	13.87	7.00	66.13	1.25	14.72	10.85	1.36	65021.04
23	11.43	12.49	67.48	0.88	15.03	11.14	1.36	61960.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	22
平 均 值	11.86	8.13	71.80	1.04	15.10	10.73	1.38	66251.03
最 大 值	16.59	41.51	90.59	1.99	17.80	11.46	1.41	72868.50
發生時間	19	19	7	19	1	11		7
最 小 值	7.30	1.49	60.96	0.24	12.58	10.03	1.35	61960.42
發生時間	0	7	2	0	19	5		23
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	-0.09 %	0.02 %		0.07	-0.02	-0.01 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	91.67 %

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年01月29日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.61	4.19	79.60	1.84	14.59	11.69	1.30	79983.24
1	11.30	3.77	66.89	1.71	14.95	10.84	1.29	89190.71
2	11.41	5.41	66.63	2.34	14.02	11.04	1.29	88657.72
3	8.24	4.62	66.98	1.75	15.00	11.09	1.29	86108.28
4	8.47	8.20	71.05	2.17	14.13	11.14	1.32	86499.86
5	9.55	8.28	61.97	2.48	13.50	11.15	1.33	88110.71
6	7.46	7.43	62.14	2.17	14.24	10.88	1.33	89377.69
7	7.76	4.32	59.66	2.27	13.79	11.04	1.33	85870.79
8	7.50	4.11	64.07	1.89	14.56	11.07	1.38	83005.02
9	維護	維護	維護	維護	維護	維護	1.38	無效
10	5.64	4.59	61.30	1.61	14.35	10.95	1.39	無效
11	9.06	13.23	60.12	2.45	13.73	10.98	1.41	80800.34
12	10.72	7.16	55.13	3.09	12.02	11.45	1.44	79618.74
13	8.48	28.32	54.87	2.69	12.47	11.38	1.44	77588.62
14	6.68	13.34	62.24	1.72	14.44	11.00	1.44	82157.10
15	8.17	4.27	51.77	1.87	13.98	11.05	1.43	78649.44
16	8.42	18.38	54.82	2.62	12.37	11.30	1.38	78651.79
17	10.73	3.90	59.55	2.13	14.44	10.99	1.37	81292.21
18	11.50	7.42	53.02	2.47	12.84	11.39	1.38	77606.04
19	26.97	76.66	58.24	6.49	10.82	11.60	1.38	75433.74
20	18.09	9.93	53.63	4.12	12.91	11.00	1.38	77968.02
21	13.35	16.52	54.31	2.37	14.44	10.66	1.38	81916.31
22	9.62	3.01	59.54	1.80	14.58	10.86	1.38	82555.37
23	8.27	3.76	61.41	1.35	15.13	11.09	1.38	83322.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	22
平 均 值	10.22	11.34	60.82	2.41	13.80	11.11	1.37	82471.11
最 大 值	26.97	76.66	79.60	6.49	15.13	11.69	1.45	89377.69
發生時間	19	19	0	19	23	0		6
最 小 值	5.64	3.01	51.77	1.35	10.82	10.66	1.29	75433.74
發生時間	10	22	15	23	19	21		19
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.05 %	-0.05 %		0.01	-0.00	0.06 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	91.67 %