P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.21	2.68	88.61	9.22	13.98	11.73	1.07	90611.83
1	8.98	2.28	94.71	9.39	14.97	11.93	1.08	87649.97
2	6.74	17.52	91.91	9.37	16.46	11.67	1.11	88387.20
3	15.19	2.20	87.73	9.83	13.63	11.76	1.10	89839.55
4	17.72	1.65	88.09	9.77	13.87	11.72	1.10	89583.50
5	22.21	1.88	93.72	9.93	13.99	11.64	1.08	91440.95
6	9.16	1.61	100.92	9.24	15.32	11.54	1.09	90782.66
7	15.99	1.65	96.18	9.47	14.09	11.66	1.10	90467.24
8	13.61	2.33	91.04	9.85	13.62	12.18	1.10	85227.69
9	7.69	1.31	113.45	9.70	14.59	12.28	1.05	84219.70
10	10.71	1.61	97.74	9.31	14.74	11.57	1.12	90712.16
11	11.86	2.98	86.25	9.53	13.95	11.70	1.16	89767.75
12	10.61	3.26	84.66	9.58	13.24	11.86	1.11	89233.10
13	12.15	1.83	90.88	9.54	13.91	11.74	1.13	89394.33
14	7.91	1.68	92.31	9.13	15.06	11.50	1.14	90692.25
15	8.04	1.74	100.34	9.52	14.14	12.03	1.12	86223.70
16	8.62	2.11	90.29	9.21	14.03	11.65	1.11	89995.05
17	6.74	1.94	94.92	9.22	14.43	11.76	1.11	88679.16
18	4.46	1.59	88.88	8.96	15.51	11.48	1.12	90303.96
19	2.85	2.17	87.31	9.28	16.73	11.50	1.13	88678.81
20	5.95	2.09	93.29	9.19	14.60	11.56	1.13	91295.22
21	5.43	2.68	90.57	9.34	14.13	11.74	1.08	89388.51
22	8.13	2.27	94.27	9.43	13.94	11.75	1.09	89784.37
23	7.82	2.03	96.99	9.30	14.57	11.58	1.10	90973.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.99	2.71	93.13	9.43	14.48	11.73	1.10	89305.52
最 大 值	22.21	17.52	113.45	9.93	16.73	12.28	1.24	91440.95
發生時間	5	2	9	5	19	9		5
最 小 值	2.85	1.31	84.66	8.96	13.24	11.48	1.02	84219.70
發生時間	19	9	12	18	12	18		9
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.17 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.12 %	-0.04 %	-0.33 %		0.01	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.31	2.05	73.50	5.02	12.90	11.97	0.48	77440.74
1	2.70	2.51	81.69	5.06	13.59	12.27	0.48	74067.31
2	2.61	1.37	83.05	5.13	13.63	12.21	0.48	74690.37
3	4.42	2.25	84.57	5.51	12.33	12.31	0.48	75512.23
4	3.20	1.55	88.17	5.14	12.91	12.35	0.48	74085.60
5	2.46	1.08	93.48	4.98	14.02	12.14	0.48	75176.26
6	2.17	1.10	89.89	4.85	14.33	11.85	0.49	77062.79
7	2.16	2.60	76.59	5.05	13.25	12.19	0.49	74607.40
8	2.05	2.12	90.81	5.12	13.44	12.43	0.48	73059.55
9	1.86	1.07	90.90	4.94	14.23	11.99	0.47	76012.11
10	1.83	1.24	81.03	4.98	13.74	12.05	0.44	76372.40
11	1.83	1.93	76.48	4.97	13.02	12.05	0.48	76473.12
12	2.31	10.33	79.68	5.20	12.20	12.29	0.45	74763.00
13	3.76	20.79	76.60	5.15	12.35	12.10	0.47	75859.63
14	3.11	7.89	77.75	5.01	12.65	11.96	0.50	76296.38
15	2.75	16.82	81.34	5.11	12.51	12.05	0.49	75645.48
16	2.68	3.70	76.10	5.11	12.75	11.97	0.49	75898.00
17	2.21	4.35	84.56	5.03	13.53	12.03	0.48	75417.37
18	1.91	1.58	84.04	4.93	14.16	11.88	0.47	76125.63
19	1.69	4.11	70.49	4.96	15.36	11.93	0.45	74756.83
20	2.16	8.55	77.16	5.29	12.81	12.08	0.45	75664.22
21	3.09	3.01	82.12	5.49	12.79	12.00	0.49	76582.44
22	3.26	2.21	91.53	5.50	12.67	12.42	0.48	73347.16
23	2.06	0.98	101.23	5.35	13.41	12.56	0.46	71313.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.57	4.38	83.03	5.12	13.27	12.13	0.47	75259.55
最 大 值	4.42	20.79	101.23	5.51	15.36	12.56	0.56	77440.74
發生時間	3	13	23	3	19	23		0
最 小 值	1.69	0.98	70.49	4.85	12.20	11.85	0.42	71313.25
發生時間	19	23	19	6	12	6		23
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18 %	0.08 %	-0.13 %	-0.03 %		-0.12	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.04	40.06	58.04	8.06	12.66	11.51	1.59	96096.37
1	2.61	10.32	61.62	8.15	12.58	11.73	1.59	95112.22
2	2.58	36.10	58.05	7.97	13.07	11.53	1.59	96978.21
3	2.64	18.27	62.96	7.89	13.55	11.54	1.59	97649.08
4	2.63	11.95	63.29	8.26	12.93	11.71	1.58	94049.25
5	2.43	4.90	72.33	8.35	12.89	11.89	1.57	94203.28
6	1.98	6.70	74.62	7.53	15.21	11.35	1.58	99245.56
7	2.06	16.95	60.43	7.67	13.75	11.50	1.58	97878.33
8	1.91	12.45	62.04	7.97	13.33	11.76	1.60	96394.10
9	2.02	44.06	61.54	8.06	13.14	11.75	1.56	95246.58
10	3.58	65.76	60.36	8.47	11.59	11.97	1.59	90250.89
11	7.36	94.09	68.35	9.61	10.94	12.41	1.59	86628.69
12	5.59	46.33	69.54	8.99	11.28	12.31	1.61	90415.79
13	4.91	15.07	64.65	8.47	11.58	11.82	1.62	95376.52
14	3.19	2.84	66.43	8.29	12.56	11.88	1.59	94282.33
15	2.61	3.12	72.06	8.72	11.89	12.30	1.59	89597.88
16	2.38	3.75	66.72	8.04	13.23	11.75	1.59	95047.08
17	2.25	2.55	69.91	7.97	13.37	11.70	1.59	94944.20
18	2.18	4.07	62.25	7.92	13.04	11.70	1.59	95496.19
19	2.08	4.68	66.11	7.74	14.12	11.69	1.59	95343.66
20	2.68	31.87	64.17	8.12	12.38	11.71	1.55	95962.88
21	2.94	28.76	63.96	8.01	13.63	11.81	1.54	94550.48
22	2.33	16.13	63.10	8.26	12.93	11.95	1.54	93285.36
23	2.18	8.90	63.51	7.89	13.36	11.69	1.55	94633.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.92	22.07	64.83	8.18	12.88	11.79	1.58	94527.87
最 大 值	7.36	94.09	74.62	9.61	15.21	12.41	1.64	99245.56
發生時間	11	11	6	11	6	11		6
最 小 值	1.91	2.55	58.04	7.53	10.94	11.35	1.53	86628.69
發生時間	8	17	0	6	11	6		11
零點偏移	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.11 %	-0.01 %	-0.01 %		0.35	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %