P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.24	4.27	104.56	0.08	14.74	13.21	1.14	76315.37
1	3.09	4.77	83.23	0.56	13.66	13.40	1.15	75869.88
2	3.18	74.57	63.24	0.79	13.65	13.61	1.16	74963.68
3	3.95	20.82	62.93	0.66	13.61	13.26	1.16	75827.54
4	5.15	31.96	75.93	0.63	13.80	13.10	1.15	77433.60
5	3.93	2.96	100.93	0.31	14.07	13.13	1.16	76968.97
6	3.26	19.49	73.30	1.43	12.93	13.56	1.15	74342.29
7	4.39	20.27	73.03	1.02	13.71	13.03	1.13	80625.83
8	6.37	12.39	73.60	1.37	13.44	13.30	1.14	76201.79
9	6.26	11.65	59.96	1.13	13.56	13.30	1.17	75845.69
10	8.94	6.53	59.05	2.07	12.73	13.18	1.16	76287.80
11	13.23	17.01	65.00	2.24	13.12	13.17	1.18	73861.34
12	6.33	3.65	73.94	0.57	14.45	13.09	1.15	78829.16
13	5.08	6.16	89.01	0.31	14.62	13.35	1.18	76660.68
14	5.79	3.14	90.85	0.71	14.14	13.46	1.16	77216.25
15	7.59	3.70	84.99	1.10	13.54	13.53	1.18	76125.46
16	4.65	3.73	92.23	0.33	14.52	13.30	1.18	76506.28
17	3.70	2.96	102.73	0.14	14.80	13.22	1.19	78915.30
18	3.77	17.74	72.99	0.38	14.54	12.92	1.18	79237.92
19	3.97	7.45	69.12	0.41	14.62	12.86	1.12	80667.17
20	4.03	9.54	62.88	0.45	14.36	13.07	1.15	79149.64
21	3.98	28.31	57.12	0.69	14.11	13.19	1.14	76483.75
22	4.64	33.97	70.45	1.20	13.18	14.01	1.13	70620.67
23	3.55	4.23	71.17	0.90	13.51	13.55	1.16	74928.45
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.09	14.64	76.34	0.81	13.89	13.28	1.16	76661.85
最 大 值	13.23	74.57	104.56	2.24	14.80	14.01	1.25	80667.17
發生時間	11	2	0	11	17	22		19
最 小 值	3.09	2.96	57.12	0.08	12.73	12.86	1.09	70620.67
發生時間	1	5	21	0	10	19		22
零點偏移	-0.04 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.04 %	0.04 %		0.33	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.84	4.77	68.66	1.19	14.96	10.93	1.42	62891.03
1	12.59	6.40	78.40	0.79	15.20	11.07	1.40	62117.36
2	11.65	12.25	61.49	1.06	14.14	10.95	1.40	63491.02
3	16.32	4.93	67.19	0.97	15.15	10.71	1.41	64931.53
4	18.78	2.84	71.98	1.14	14.60	11.06	1.43	63921.84
5	15.90	2.49	76.40	0.80	15.57	10.87	1.44	65886.50
6	21.26	3.94	74.69	1.44	15.25	11.11	1.44	65221.85
7	14.53	1.91	91.35	0.46	16.34	10.73	1.48	68673.94
8	15.95	3.26	77.47	0.85	15.21	11.00	1.48	67513.22
9	15.42	2.30	83.25	0.65	16.13	10.82	1.45	67871.88
10	13.56	3.59	79.55	0.59	15.40	11.02	1.48	66785.01
11	17.76	16.57	73.80	1.30	14.16	11.07	1.46	66896.07
12	20.86	17.21	86.28	2.55	15.68	10.51	1.49	69319.23
13	15.63	2.04	103.68	0.46	17.08	10.28	1.45	69348.69
14	13.03	6.79	76.69	0.70	15.82	10.46	1.45	66739.30
15	14.81	24.18	83.95	3.50	15.26	10.82	1.44	63632.86
16	11.78	5.85	80.43	0.79	16.23	10.42	1.43	64002.59
17	11.41	2.76	86.72	0.79	17.00	10.39	1.46	65737.05
18	11.55	3.59	88.75	0.39	16.95	10.52	1.50	65698.23
19	15.35	6.45	69.83	1.13	15.56	10.63	1.48	66236.05
20	12.68	1.92	95.11	0.38	17.14	10.42	1.44	66696.79
21	14.66	5.09	84.18	1.00	14.89	10.89	1.48	62717.52
22	15.01	5.74	78.34	1.00	15.50	10.61	1.50	63674.24
23	17.94	10.55	88.44	1.64	14.72	10.81	1.47	65062.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.09	6.56	80.28	1.07	15.58	10.75	1.45	65627.74
最 大 值	21.26	24.18	103.68	3.50	17.14	11.11	1.51	69348.69
發生時間	6	15	13	15	20	6		13
最 小 值	11.41	1.91	61.49	0.38	14.14	10.28	1.40	62117.36
發生時間	17	7	2	20	2	13		1
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.77 %	0.20 %	0.10 %	-0.05 %		-0.03	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.44	8.33	57.41	3.44	12.93	11.47	1.48	77389.00
1	14.74	3.33	82.49	2.67	14.01	11.68	1.48	73673.14
2	13.70	5.96	66.09	2.30	14.02	11.78	1.46	77248.54
3	15.05	9.06	54.10	2.88	14.01	10.95	1.45	84500.25
4	17.88	11.66	62.68	4.17	13.27	11.06	1.43	83417.32
5	12.52	2.79	79.32	2.39	14.84	11.21	1.43	81264.09
6	15.14	6.62	56.93	3.19	13.12	11.31	1.44	82724.81
7	18.01	5.07	63.15	2.93	14.04	11.40	1.44	81576.09
8	22.65	8.15	60.23	4.28	14.09	11.00	1.47	85394.87
9	19.11	3.57	62.15	3.87	13.75	11.13	1.52	81460.33
10	16.98	4.04	63.44	3.01	14.26	11.10	1.52	83289.79
11	15.64	5.91	68.47	2.77	13.92	11.57	1.53	78566.15
12	15.01	3.13	82.09	2.60	14.49	11.46	1.53	81911.86
13	12.06	2.05	91.04	1.73	16.39	10.56	1.52	85205.79
14	8.76	2.38	86.26	1.83	15.69	10.68	1.52	75496.17
15	11.16	4.25	57.38	3.23	14.62	10.31	1.52	76203.32
16	13.72	45.99	36.03	2.45	15.34	10.02	1.52	79067.86
17	13.26	9.94	55.07	2.42	15.25	10.17	1.52	79933.02
18	10.33	3.12	99.77	1.55	15.67	10.61	1.51	77322.64
19	11.93	18.29	53.06	1.87	15.50	10.39	1.49	81691.60
20	10.42	4.77	77.13	1.83	15.53	10.60	1.52	77691.43
21	15.49	4.75	77.80	3.77	13.75	10.38	1.50	81274.78
22	14.98	4.46	61.49	2.62	15.15	10.87	1.48	79786.34
23	8.30	3.74	92.16	1.75	15.02	11.04	1.49	78274.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.22	7.56	68.57	2.73	14.53	10.95	1.49	80181.83
最 大 值	22.65	45.99	99.77	4.28	16.39	11.78	1.56	85394.87
發生時間	8	16	18	8	13	2		8
最 小 值	8.30	2.05	36.03	1.55	12.93	10.02	1.42	73673.14
發生時間	23	13	16	18	0	16		1
零點偏移	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	-0.04 %	0.15 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %