P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.67	2.46	61.34	4.51	15.48	11.74	1.06	91297.61
1	2.59	2.67	57.48	4.34	16.39	11.44	1.06	93790.22
2	2.35	2.62	57.97	4.17	17.42	11.30	1.04	95251.59
3	2.51	2.58	64.18	4.35	16.41	11.52	1.02	94745.90
4	2.81	2.90	64.84	4.44	16.04	11.60	1.02	93364.02
5	3.14	9.04	54.06	4.59	15.52	11.59	1.02	93493.91
6	2.65	3.56	57.47	5.07	13.90	11.80	1.07	90846.23
7	2.89	20.57	63.05	4.85	14.43	11.67	1.07	92301.11
8	2.67	2.79	57.05	4.50	14.78	11.46	1.07	94455.78
9	2.84	18.21	52.85	4.86	13.96	11.61	1.03	94487.55
10	2.49	43.86	50.56	4.78	13.94	11.16	1.04	99362.43
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	8.86	24.03	49.38	1.35	13.87	11.46	1.03	94840.83
17	11.89	15.85	56.00	3.24	13.75	11.99	1.03	89711.68
18	20.50	28.89	56.54	4.68	12.93	11.90	1.03	91187.38
19	12.02	20.39	57.88	1.80	13.98	11.79	1.03	93037.52
20	14.48	16.78	54.64	1.67	14.49	11.81	1.03	92671.06
21	13.91	32.76	52.82	2.96	13.30	11.90	1.00	90963.82
22	11.53	18.37	53.15	1.93	13.99	11.44	1.02	95902.40
23	7.24	3.77	63.95	0.83	15.33	11.56	1.02	93429.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	6.84	14.32	57.12	3.63	14.73	11.62	1.04	93428.46
最 大 值	20.50	43.86	64.84	5.07	17.42	11.99	1.13	99362.43
發生時間	18	10	4	6	2	17		10
最 小 值	2.35	2.46	49.38	0.83	12.93	11.16	0.87	89711.68
發生時間	2	0	16	23	18	10		17
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.09	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.08 %	-0.30 %		-0.00	0.02	0.25 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.05	7.32	67.36	4.56	14.78	11.78	1.11	80615.39
1	0.89	11.42	68.03	4.60	14.53	11.93	1.09	79876.34
2	0.84	2.75	65.62	4.50	15.58	11.69	1.10	80218.46
3	0.89	1.70	82.83	4.73	14.07	12.13	1.06	77423.65
4	0.84	1.28	102.03	4.82	14.33	12.34	1.01	75947.47
5	0.90	1.80	66.34	4.47	14.22	11.68	1.00	81239.54
6	1.01	16.70	72.27	4.60	13.71	11.85	0.98	80199.56
7	0.77	13.17	79.06	4.61	12.91	12.06	1.00	79384.17
8	0.70	3.65	74.13	4.58	13.87	11.90	0.97	80404.30
9	0.63	6.72	71.27	4.63	13.54	11.93	1.01	79945.31
10	0.70	1.56	69.50	4.58	12.56	11.86	1.09	82718.80
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	2.18	27.62	66.05	1.84	11.93	12.11	0.93	79591.90
17	3.56	42.02	69.61	2.48	12.13	11.93	1.02	80379.47
18	6.03	46.09	69.55	5.65	12.42	11.99	1.06	80612.01
19	10.70	31.66	65.01	7.16	12.52	12.00	1.10	79348.76
20	4.95	10.23	68.36	2.06	13.03	11.95	1.10	80430.63
21	6.35	17.29	74.26	2.40	12.48	12.13	1.06	78133.28
22	5.22	12.32	68.69	1.70	13.19	11.80	1.11	80636.34
23	4.54	12.98	69.47	1.37	13.48	11.92	1.12	78352.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	2.78	14.12	72.08	3.97	13.44	11.95	1.05	79760.95
最 大 值	10.70	46.09	102.03	7.16	15.58	12.34	1.15	82718.80
發生時間	19	18	4	19	2	4		10
最 小 值	0.63	1.28	65.01	1.37	11.93	11.68	0.89	75947.47
發生時間	9	4	19	23	16	5		4
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.10 %		-0.07	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.19 %	-0.26 %		0.12	-0.04	-0.14 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月30日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	20.44	3.55	97.76	6.82	18.05	9.52	1.29	100276.24
1	24.15	20.44	79.67	7.00	16.52	9.42	1.29	102650.14
2	26.35	18.03	81.77	7.29	16.92	9.89	1.26	99075.96
3	26.54	4.35	98.77	7.52	17.35	10.13	1.25	97009.04
4	19.80	15.49	118.19	7.63	16.53	11.06	1.37	93047.65
5	29.02	9.62	100.77	7.36	17.71	9.31	1.25	105470.81
6	27.98	13.86	96.09	7.48	17.44	9.67	1.24	102479.73
7	23.14	2.72	95.43	7.08	16.28	9.73	1.24	100947.67
8	33.21	7.82	84.05	7.36	15.50	9.85	1.29	101236.86
9	28.29	8.47	84.38	7.40	15.65	10.01	1.29	99707.58
10	25.21	8.20	78.14	7.23	15.65	9.88	1.29	98837.86
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	43.97	64.03	74.14	17.32	13.67	11.29	1.29	84221.32
17	28.85	25.40	80.79	7.01	14.69	11.14	1.29	88574.69
18	30.69	62.16	84.94	5.93	14.05	11.49	1.27	88319.08
19	35.50	71.52	80.64	7.65	13.08	11.32	1.28	82752.42
20	29.39	64.77	72.18	11.06	14.11	11.15	1.29	78552.77
21	36.80	52.73	87.90	6.16	14.63	11.39	1.23	83210.90
22	30.15	2.67	87.18	5.07	16.74	10.64	1.28	90143.79
23	22.25	6.78	80.54	4.85	15.69	10.89	1.27	86683.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	28.51	24.35	87.54	7.64	15.80	10.41	1.28	93852.51
最 大 值	43.97	71.52	118.19	17.32	18.05	11.49	1.47	105470.81
發生時間	16	19	4	16	0	18		5
最 小 值	19.80	2.67	72.18	4.85	13.08	9.31	1.07	78552.77
發生時間	4	22	20	23	19	5		20
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.50 %	-0.16 %	0.02 %	-0.04 %		0.19	-0.00	-0.07 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %