P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.55 | 3.70 | 101.90 | 0.23 | 17.83 | 11.16 | 1.34 | 66291.27 |
| 1 | 13.42 | 29.89 | 80.76 | 0.47 | 15.57 | 11.85 | 1.32 | 62897.07 |
| 2 | 13.34 | 27.39 | 92.19 | 0.37 | 15.63 | 12.08 | 1.35 | 61600.31 |
| 3 | 13.21 | 4.56 | 105.59 | 0.17 | 16.06 | 12.05 | 1.33 | 62708.69 |
| 4 | 15.56 | 4.23 | 103.59 | 0.16 | 16.66 | 11.59 | 1.33 | 64967.74 |
| 5 | 15.73 | 4.20 | 110.16 | 0.25 | 16.32 | 12.02 | 1.35 | 61622.23 |
| 6 | 18.75 | 5.91 | 101.16 | 0.95 | 15.12 | 11.84 | 1.36 | 63283.32 |
| 7 | 12.96 | 23.60 | 95.97 | 0.52 | 14.87 | 12.21 | 1.37 | 61001.50 |
| 8 | 14.41 | 15.85 | 90.22 | 0.20 | 16.32 | 11.62 | 1.37 | 64216.32 |
| 9 | 14.72 | 3.20 | 89.72 | 0.21 | 16.49 | 10.87 | 1.35 | 68686.14 |
| 10 | 15.48 | 2.78 | 90.73 | 0.39 | 16.07 | 10.80 | 1.35 | 67957.06 |
| 11 | 15.25 | 4.35 | 94.22 | 0.39 | 15.77 | 11.34 | 1.32 | 64397.14 |
| 12 | 15.27 | 4.52 | 94.91 | 0.49 | 16.56 | 10.79 | 1.34 | 69025.55 |
| 13 | 12.79 | 6.90 | 88.00 | 0.27 | 15.72 | 11.57 | 1.36 | 63450.91 |
| 14 | 12.38 | 6.69 | 91.40 | 0.05 | 17.03 | 11.05 | 1.36 | 67283.10 |
| 15 | 12.72 | 6.02 | 102.38 | 0.09 | 17.97 | 10.77 | 1.35 | 68394.35 |
| 16 | 15.15 | 9.15 | 85.73 | 0.06 | 16.96 | 10.99 | 1.32 | 67324.91 |
| 17 | 12.71 | 11.66 | 74.30 | 0.08 | 17.22 | 11.29 | 1.36 | 65354.26 |
| 18 | 13.48 | 6.99 | 81.02 | 0.11 | 17.49 | 10.95 | 1.33 | 67421.56 |
| 19 | 15.35 | 9.27 | 76.29 | 0.20 | 16.66 | 11.31 | 1.33 | 65430.84 |
| 20 | 12.05 | 11.61 | 95.71 | 0.13 | 16.14 | 12.18 | 1.36 | 59945.68 |
| 21 | 12.21 | 4.55 | 92.40 | 0.07 | 17.44 | 11.38 | 1.33 | 64181.92 |
| 22 | 11.04 | 5.78 | 98.97 | 0.07 | 16.85 | 11.90 | 1.34 | 60827.17 |
| 23 | 11.13 | 14.04 | 101.37 | 0.06 | 16.37 | 12.42 | 1.40 | 57935.95 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.90 | 9.45 | 93.28 | 0.25 | 16.46 | 11.50 | 1.35 | 64425.21 |
| 最 大 值 | 18.75 | 29.89 | 110.16 | 0.95 | 17.97 | 12.42 | 1.54 | 69025.55 |
| 發生時間 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 23 | | 12 |
| 最 小 值 | 11.04 | 2.78 | 74.30 | 0.05 | 14.87 | 10.77 | 1.31 | 57935.95 |
| 發生時間 | 22 | 10 | 17 | 14 | 7 | 15 | | 23 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.02 % | -0.03 % | -0.00 % | | 0.02 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.03 % | 0.03 % | 0.01 % | | 0.19 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.47 | 12.78 | 89.00 | 0.90 | 15.86 | 10.91 | 1.31 | 59723.96 |
| 1 | 12.12 | 3.93 | 88.95 | 0.79 | 16.35 | 10.86 | 1.29 | 59907.49 |
| 2 | 13.46 | 6.65 | 93.98 | 1.18 | 16.46 | 11.01 | 1.29 | 58325.11 |
| 3 | 13.03 | 1.87 | 106.69 | 0.39 | 17.14 | 11.16 | 1.30 | 60413.78 |
| 4 | 13.94 | 2.30 | 103.43 | 0.43 | 16.92 | 11.14 | 1.32 | 61238.20 |
| 5 | 13.12 | 1.71 | 104.49 | 0.37 | 17.36 | 11.00 | 1.33 | 60468.88 |
| 6 | 14.12 | 1.03 | 114.72 | 0.32 | 17.99 | 11.43 | 1.34 | 57970.51 |
| 7 | 14.68 | 2.65 | 111.01 | 0.35 | 16.88 | 11.78 | 1.34 | 55934.01 |
| 8 | 15.13 | 1.22 | 103.33 | 0.37 | 18.29 | 10.48 | 1.32 | 64590.80 |
| 9 | 15.57 | 3.56 | 101.16 | 0.50 | 17.13 | 11.11 | 1.35 | 60615.62 |
| 10 | 15.64 | 2.88 | 91.28 | 1.17 | 17.05 | 10.79 | 1.34 | 61670.49 |
| 11 | 10.68 | 1.65 | 95.13 | 0.13 | 17.38 | 10.74 | 1.34 | 60559.12 |
| 12 | 8.42 | 1.63 | 99.81 | 0.11 | 18.03 | 10.82 | 1.35 | 60038.46 |
| 13 | 12.60 | 1.62 | 99.43 | 0.11 | 18.23 | 10.58 | 1.34 | 61336.61 |
| 14 | 6.94 | 5.50 | 117.69 | 0.12 | 16.81 | 12.37 | 1.44 | 51131.93 |
| 15 | 9.00 | 3.14 | 88.08 | 0.12 | 18.55 | 10.52 | 1.37 | 61599.60 |
| 16 | 11.31 | 1.97 | 96.29 | 0.12 | 18.27 | 10.75 | 1.34 | 62040.01 |
| 17 | 10.67 | 1.69 | 99.88 | 0.12 | 17.98 | 11.07 | 1.35 | 60404.47 |
| 18 | 10.30 | 1.94 | 101.33 | 0.13 | 18.77 | 10.82 | 1.36 | 61072.82 |
| 19 | 11.61 | 1.47 | 98.15 | 0.21 | 18.38 | 10.68 | 1.34 | 61037.24 |
| 20 | 10.44 | 2.33 | 98.34 | 0.21 | 18.44 | 10.50 | 1.34 | 62376.88 |
| 21 | 10.25 | 2.96 | 104.46 | 0.09 | 17.09 | 11.34 | 1.32 | 57622.74 |
| 22 | 10.83 | 2.52 | 98.23 | 0.14 | 17.47 | 11.16 | 1.31 | 58462.24 |
| 23 | 4.13 | 34.07 | 120.46 | 0.13 | 15.20 | 13.09 | 1.47 | 47094.36 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 11.73 | 4.29 | 101.06 | 0.35 | 17.42 | 11.09 | 1.34 | 59401.47 |
| 最 大 值 | 15.64 | 34.07 | 120.46 | 1.18 | 18.77 | 13.09 | 1.89 | 64590.80 |
| 發生時間 | 10 | 23 | 23 | 2 | 18 | 23 | | 8 |
| 最 小 值 | 4.13 | 1.03 | 88.08 | 0.09 | 15.20 | 10.48 | 1.29 | 47094.36 |
| 發生時間 | 23 | 6 | 15 | 21 | 23 | 8 | | 23 |
| 零點偏移 | -0.01 % | -0.00 % | -0.05 % | -0.01 % | | 0.07 | -0.00 | -0.14 % |
| 全幅偏移 | 0.26 % | -0.01 % | 0.12 % | -0.13 % | | 0.21 | -0.02 | -0.14 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月06日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.69 | 25.79 | 52.56 | 1.35 | 17.77 | 9.83 | 1.27 | 72980.21 |
| 1 | 16.86 | 25.30 | 51.92 | 2.21 | 18.36 | 9.80 | 1.29 | 73573.82 |
| 2 | 12.10 | 8.15 | 59.74 | 1.11 | 18.35 | 9.80 | 1.27 | 76268.50 |
| 3 | 14.12 | 6.28 | 65.54 | 1.88 | 17.79 | 10.23 | 1.27 | 73078.50 |
| 4 | 14.05 | 5.17 | 63.17 | 1.47 | 17.90 | 10.24 | 1.28 | 73517.15 |
| 5 | 12.92 | 8.05 | 75.14 | 1.27 | 19.02 | 10.26 | 1.27 | 71099.28 |
| 6 | 11.35 | 5.45 | 65.18 | 1.28 | 18.59 | 9.88 | 1.27 | 73472.30 |
| 7 | 13.29 | 16.87 | 68.20 | 1.49 | 19.29 | 9.14 | 1.28 | 77730.59 |
| 8 | 31.72 | 41.86 | 48.85 | 3.77 | 17.75 | 9.21 | 1.34 | 78254.80 |
| 9 | 14.46 | 40.16 | 44.98 | 1.43 | 20.47 | 8.73 | 1.34 | 76941.48 |
| 10 | 15.13 | 15.38 | 39.93 | 2.93 | 17.91 | 8.84 | 1.34 | 76895.69 |
| 11 | 15.29 | 20.72 | 34.88 | 8.28 | 17.57 | 8.89 | 1.37 | 75003.75 |
| 12 | 13.23 | 7.28 | 33.52 | 2.26 | 18.16 | 9.40 | 1.38 | 75055.64 |
| 13 | 12.21 | 10.35 | 50.94 | 0.97 | 20.71 | 8.96 | 1.38 | 80520.50 |
| 14 | 10.41 | 1.12 | 54.32 | 0.71 | 19.98 | 9.47 | 1.34 | 80941.26 |
| 15 | 12.58 | 4.90 | 58.88 | 0.60 | 20.89 | 9.12 | 1.37 | 85201.13 |
| 16 | 12.19 | 8.82 | 56.68 | 0.73 | 18.47 | 9.95 | 1.33 | 79055.56 |
| 17 | 12.70 | 22.99 | 55.80 | 0.71 | 19.70 | 9.70 | 1.34 | 80757.35 |
| 18 | 11.33 | 6.54 | 62.97 | 0.82 | 18.19 | 10.42 | 1.34 | 74671.37 |
| 19 | 12.24 | 7.48 | 64.35 | 0.79 | 19.22 | 10.05 | 1.34 | 78430.74 |
| 20 | 9.66 | 14.55 | 56.33 | 0.60 | 19.14 | 9.73 | 1.34 | 81091.72 |
| 21 | 9.90 | 9.10 | 63.69 | 0.88 | 18.52 | 10.30 | 1.33 | 77341.31 |
| 22 | 10.73 | 3.69 | 68.01 | 0.84 | 19.59 | 9.87 | 1.33 | 80331.29 |
| 23 | 10.11 | 6.91 | 92.76 | 0.73 | 19.44 | 11.00 | 1.36 | 73924.79 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 13.47 | 13.45 | 57.85 | 1.63 | 18.87 | 9.70 | 1.32 | 76922.45 |
| 最 大 值 | 31.72 | 41.86 | 92.76 | 8.28 | 20.89 | 11.00 | 1.39 | 85201.13 |
| 發生時間 | 8 | 8 | 23 | 11 | 15 | 23 | | 15 |
| 最 小 值 | 9.66 | 1.12 | 33.52 | 0.60 | 17.57 | 8.73 | 1.25 | 71099.28 |
| 發生時間 | 20 | 14 | 12 | 15 | 11 | 9 | | 5 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.01 % | -0.04 % | -0.03 % | | 0.05 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.27 % | 0.05 % | 0.02 % | 0.01 % | | 0.18 | -0.00 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |