P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.91	2.01	55.02	0.11	16.05	11.32	1.10	94041.97
1	2.61	10.32	51.05	0.08	17.02	11.26	1.09	94384.08
2	2.46	1.78	46.64	0.09	17.60	11.16	1.09	94947.70
3	2.38	1.95	51.80	0.18	16.31	11.21	1.07	93859.30
4	2.67	2.03	53.62	0.21	15.76	11.33	1.08	94182.82
5	2.57	1.37	53.88	0.21	14.98	11.82	1.08	91691.00
6	2.02	1.26	88.95	0.05	16.06	11.56	1.14	91910.11
7	2.15	2.06	58.86	0.24	15.06	11.66	1.16	91350.23
8	2.39	2.92	44.50	0.16	16.30	10.80	1.12	98933.70
9	3.09	1.60	57.55	0.32	15.10	11.43	1.19	93897.52
10	3.37	2.60	55.71	0.15	16.04	11.37	1.18	93988.04
11	3.02	2.99	58.89	0.13	15.67	11.06	1.18	96292.37
12	3.57	7.83	48.76	0.32	15.46	11.31	1.17	94718.15
13	3.14	1.57	50.08	0.37	14.90	11.33	1.20	94303.20
14	3.52	2.34	59.04	0.40	14.81	11.70	1.20	90795.16
15	2.71	1.27	62.19	0.13	15.42	11.72	1.18	90113.77
16	2.59	8.24	51.25	0.15	15.88	11.16	1.17	96181.48
17	3.02	1.73	50.72	0.24	15.16	11.41	1.19	94538.31
18	2.91	1.21	55.39	0.30	14.71	11.54	1.20	93175.28
19	2.76	1.36	52.38	0.30	14.70	11.51	1.16	93470.43
20	3.16	9.51	50.24	0.61	14.05	11.46	1.17	93537.92
21	3.12	1.39	54.21	0.25	15.48	11.37	1.18	93846.48
22	2.75	1.86	49.89	0.26	15.59	11.61	1.19	91533.66
23	2.60	1.78	50.82	0.29	15.11	11.38	1.20	93512.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.81	3.04	54.64	0.23	15.55	11.39	1.15	93716.90
最 大 值	3.57	10.32	88.95	0.61	17.60	11.82	1.26	98933.70
發生時間	12	1	6	20	2	5		8
最 小 值	2.02	1.21	44.50	0.05	14.05	10.80	1.03	90113.77
發生時間	6	18	8	6	20	8		15
零點偏移	-0.03 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	0.10 %	0.03 %		0.00	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.99	1.49	60.99	0.46	14.53	11.71	1.16	79979.59
1	0.95	1.68	76.53	0.32	15.13	11.70	1.15	80263.06
2	0.96	1.25	70.88	0.20	15.48	11.30	1.12	82891.49
3	1.13	10.66	70.11	0.61	14.05	11.66	1.05	80379.30
4	1.20	0.71	86.43	0.62	13.92	11.91	1.04	77773.18
5	1.06	1.53	99.67	0.57	13.90	12.09	1.06	77570.32
6	0.95	1.19	94.79	0.57	13.83	11.61	1.05	81385.38
7	0.85	6.14	69.75	0.73	13.63	11.78	1.05	80897.09
8	1.01	12.38	55.32	0.32	15.31	11.22	1.13	83055.07
9	1.18	8.23	67.21	0.65	13.95	11.44	1.13	82676.97
10	1.27	9.18	94.04	0.66	14.03	12.15	1.16	75310.93
11	0.98	18.09	99.17	0.23	15.54	11.24	1.17	82108.72
12	1.01	6.50	93.37	0.55	14.08	11.60	1.15	80261.20
13	1.13	11.47	61.69	0.79	13.49	11.46	1.15	82006.63
14	1.16	17.25	65.47	1.10	12.87	12.07	1.16	77521.33
15	1.11	15.78	69.41	0.59	14.13	11.58	1.17	81496.03
16	1.11	7.09	64.76	0.55	14.51	11.60	1.19	80343.36
17	0.98	10.75	68.93	0.40	15.21	11.67	1.21	79563.82
18	0.94	14.90	60.90	0.65	14.03	11.64	1.23	80684.38
19	1.15	48.60	60.08	1.10	12.78	11.73	1.18	80614.59
20	1.08	19.91	78.94	0.69	13.94	11.69	1.14	79547.78
21	1.00	1.93	62.30	0.65	13.97	11.79	1.13	79842.55
22	0.99	2.96	56.93	0.62	14.03	11.53	1.11	82363.62
23	0.93	0.82	64.70	0.32	15.29	11.44	1.11	80912.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.05	9.60	73.02	0.58	14.23	11.65	1.13	80393.70
最 大 值	1.27	48.60	99.67	1.10	15.54	12.15	1.31	83055.07
發生時間	10	19	5	14	11	10		8
最 小 值	0.85	0.71	55.32	0.20	12.78	11.22	0.96	75310.93
發生時間	7	4	8	2	19	8		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.20 %	0.12 %	0.01 %	-0.01 %		-0.00	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	19.22	4.58	87.20	4.72	16.46	11.52	1.31	84716.78
1	25.18	3.54	100.98	4.93	16.85	11.51	1.32	84389.89
2	24.88	3.86	91.21	4.88	16.85	11.34	1.31	86701.15
3	32.02	5.73	95.03	8.96	16.51	11.04	1.30	87904.23
4	25.50	3.55	90.56	5.64	16.01	11.23	1.29	84570.09
5	28.38	6.45	117.20	5.75	15.77	12.46	1.29	76485.26
6	31.67	6.70	108.14	5.83	15.82	11.84	1.30	82057.20
7	34.04	1.94	92.77	5.58	17.42	10.47	1.30	93494.64
8	36.54	2.57	108.69	5.96	15.91	11.04	1.32	89632.33
9	28.20	2.36	93.00	5.67	16.19	10.99	1.31	86543.06
10	26.42	2.59	100.23	5.45	16.23	11.28	1.33	83908.61
11	15.95	2.55	92.28	4.62	16.08	11.01	1.32	85474.78
12	19.00	3.83	83.67	4.89	15.30	11.15	1.32	85422.01
13	18.73	7.41	90.62	5.43	14.88	11.45	1.31	81670.66
14	14.91	2.16	106.53	4.72	15.91	11.32	1.32	80849.87
15	12.77	2.98	99.32	4.31	16.86	10.78	1.33	83893.16
16	16.40	2.91	78.99	4.40	16.80	10.74	1.31	82361.39
17	18.19	3.78	81.94	4.60	15.51	10.97	1.30	84393.36
18	18.48	13.18	96.38	5.27	15.01	12.09	1.30	80461.69
19	22.40	3.95	89.11	5.14	15.11	11.40	1.31	82181.81
20	23.90	4.16	87.68	5.00	16.08	10.92	1.30	85396.46
21	20.97	2.66	89.85	4.63	16.39	10.96	1.29	85463.20
22	25.39	2.36	87.01	4.77	16.10	10.75	1.29	86747.40
23	31.76	2.43	94.04	5.08	15.92	11.16	1.29	82576.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	23.79	4.09	94.27	5.26	16.08	11.23	1.31	84470.65
最 大 值	36.54	13.18	117.20	8.96	17.42	12.46	1.34	93494.64
發生時間	8	18	5	3	7	5		7
最 小 值	12.77	1.94	78.99	4.31	14.88	10.47	1.28	76485.26
發生時間	15	7	16	15	13	7		5
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		0.06	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	-0.10 %	-0.02 %		0.33	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %