P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.12	6.34	65.16	0.83	18.82	11.04	1.48	64828.65
1	12.24	8.88	72.03	0.91	18.26	11.84	1.49	60172.30
2	14.54	5.23	67.08	1.16	17.84	11.29	1.48	64599.89
3	13.97	4.89	60.77	1.22	18.39	11.30	1.47	64489.20
4	15.15	6.31	54.57	1.54	17.44	11.54	1.49	62622.32
5	14.46	6.46	45.84	1.44	17.80	11.33	1.49	66166.15
6	14.97	7.76	55.23	1.28	17.76	11.57	1.46	62443.94
7	14.35	5.89	55.20	1.29	18.39	11.39	1.44	63334.06
8	15.23	10.16	50.72	1.61	17.23	11.31	1.45	64204.60
9	14.15	8.76	53.28	1.30	17.54	11.37	1.50	63840.74
10	13.64	8.13	59.58	1.21	17.60	11.62	1.50	61657.54
11	14.35	4.26	60.72	1.21	17.21	11.39	1.46	63596.95
12	13.61	4.12	61.62	0.95	18.31	11.13	1.46	64327.03
13	14.67	6.22	45.43	1.30	16.93	11.38	1.46	63338.15
14	12.24	5.80	53.49	0.82	18.44	11.41	1.46	63446.74
15	14.76	4.79	62.37	1.14	18.53	11.23	1.46	64495.25
16	15.83	19.22	54.05	2.05	17.31	11.45	1.46	63154.47
17	11.93	2.35	55.63	1.00	17.80	11.38	1.49	63409.95
18	13.22	2.25	61.57	0.97	17.59	11.75	1.51	60952.05
19	13.62	11.68	56.13	0.76	18.75	11.39	1.50	62410.81
20	13.28	10.84	57.53	0.81	18.43	11.51	1.49	61703.45
21	13.83	3.89	63.23	0.61	19.61	10.99	1.49	64724.87
22	14.74	4.36	71.58	0.58	19.90	11.26	1.50	63012.27
23	14.66	17.77	44.68	1.01	18.29	11.48	1.51	63779.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.11	7.35	57.81	1.13	18.09	11.39	1.48	63362.95
最 大 值	15.83	19.22	72.03	2.05	19.90	11.84	1.51	66166.15
發生時間	16	16	1	16	22	1		5
最 小 值	11.93	2.25	44.68	0.58	16.93	10.99	1.43	60172.30
發生時間	17	18	23	22	13	21		1
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.68 %	-0.10 %	-0.46 %	0.13 %		0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.63	16.20	54.78	0.63	17.12	10.56	1.38	65815.91
1	13.90	3.65	63.81	0.18	19.97	10.54	1.39	64565.32
2	13.70	17.71	69.79	0.20	19.43	10.11	1.42	67832.62
3	14.98	10.04	54.85	0.43	18.86	10.14	1.40	69093.54
4	14.61	2.21	60.82	0.25	19.43	10.04	1.41	69442.13
5	14.89	3.96	60.95	0.27	19.29	10.05	1.40	69003.06
6	10.21	1.64	63.81	0.70	18.71	10.15	1.38	67338.11
7	14.32	2.15	61.91	0.57	17.03	10.72	1.37	67472.93
8	13.90	2.53	56.22	0.41	18.12	10.30	1.38	68790.29
9	15.12	1.09	62.93	0.71	18.21	10.38	1.41	67500.20
10	14.06	1.74	61.83	0.78	16.47	10.80	1.38	67075.97
11	11.63	8.44	61.46	0.28	17.86	10.84	1.41	63970.64
12	13.90	2.89	50.85	0.13	19.17	10.27	1.40	65214.33
13	14.91	28.25	54.96	0.95	17.42	10.49	1.41	66511.65
14	15.04	3.68	54.06	0.44	18.60	10.38	1.41	66198.17
15	13.06	1.77	54.89	0.36	18.16	10.32	1.41	67470.72
16	15.02	3.72	51.99	0.39	18.96	10.08	1.39	69616.48
17	12.57	4.09	53.52	0.26	18.50	10.37	1.38	67945.62
18	13.32	13.38	53.90	0.15	18.15	10.91	1.37	64236.63
19	12.96	11.71	53.32	0.10	18.58	10.77	1.37	60279.95
20	14.08	4.27	57.85	0.12	19.19	10.59	1.38	63975.84
21	13.12	7.37	56.83	0.10	18.16	11.01	1.38	63202.63
22	14.35	6.70	69.50	0.11	19.00	11.12	1.38	62800.48
23	14.20	9.95	49.18	0.10	19.03	10.65	1.40	66600.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.90	7.05	58.08	0.36	18.48	10.48	1.39	66331.39
最 大 值	15.63	28.25	69.79	0.95	19.97	11.12	1.44	69616.48
發生時間	0	13	2	13	1	22		16
最 小 值	10.21	1.09	49.18	0.10	16.47	10.04	1.36	60279.95
發生時間	6	9	23	19	10	4		19
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %	0.00 %		0.00	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.83 %	-0.10 %	-0.20 %	0.15 %		-0.04	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年04月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.16	13.96	50.78	3.07	18.58	9.46	1.45	76440.16
1	14.94	13.69	53.65	2.55	20.58	10.13	1.47	71203.21
2	14.45	4.31	57.01	3.27	18.89	9.13	1.49	77147.47
3	14.52	25.99	44.75	2.84	17.73	9.28	1.49	75427.22
4	15.11	6.62	47.44	3.13	17.98	9.44	1.47	72900.88
5	14.12	12.26	45.46	3.45	17.60	9.21	1.47	73326.82
6	14.37	12.50	43.77	3.17	17.08	9.49	1.47	74817.73
7	12.64	15.97	48.97	3.02	15.91	10.16	1.47	75428.85
8	14.80	10.19	49.20	3.01	18.40	9.39	1.48	73341.05
9	14.58	16.49	49.73	3.19	15.95	9.75	1.49	71941.45
10	13.28	12.15	44.20	2.59	16.64	9.90	1.50	70014.74
11	13.90	26.58	46.61	2.87	15.81	9.94	1.51	68642.98
12	14.93	10.35	48.34	2.93	17.52	9.69	1.49	69538.20
13	13.83	18.18	44.67	2.85	17.21	9.57	1.49	72473.88
14	14.59	7.02	46.09	3.33	17.15	9.31	1.49	70046.93
15	13.88	5.48	57.84	4.22	16.68	9.35	1.49	67875.33
16	14.35	12.40	57.03	3.15	17.16	9.37	1.46	67926.95
17	14.99	2.88	56.39	3.42	16.79	9.28	1.44	72500.01
18	14.87	3.56	53.70	3.05	18.04	9.23	1.47	74825.84
19	14.03	13.90	54.45	2.80	17.93	9.34	1.48	73104.11
20	14.14	12.74	49.44	2.61	17.58	9.75	1.46	67719.10
21	14.07	15.26	49.23	2.61	18.08	9.25	1.46	73688.76
22	14.82	9.82	46.25	2.61	19.31	9.07	1.47	75337.97
23	14.81	5.21	44.75	2.54	18.18	9.26	1.48	74343.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.34	11.98	49.57	3.01	17.62	9.49	1.48	72500.54
最 大 值	15.11	26.58	57.84	4.22	20.58	10.16	1.53	77147.47
發生時間	4	11	15	15	1	7		2
最 小 值	12.64	2.88	43.77	2.54	15.81	9.07	1.43	67719.10
發生時間	7	17	6	23	11	22		20
零點偏移(率)	-0.14 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.20 %	0.33 %	-1.50 %	-0.33 %		-0.15	0.02	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								