P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.60	7.72	86.10	1.41	14.05	12.41	1.14	84478.04
1	3.05	28.96	47.27	1.30	13.91	11.55	1.11	92343.88
2	10.04	12.73	52.66	1.76	13.58	11.84	1.09	90028.50
3	3.46	6.73	56.26	0.82	15.34	11.65	1.17	90244.93
4	3.16	16.63	70.09	0.21	16.81	11.15	1.12	93521.70
5	5.89	13.25	52.22	0.99	16.20	10.96	1.11	94704.18
6	3.60	1.97	70.94	0.75	16.62	10.84	1.14	96719.23
7	4.44	2.65	61.79	1.15	16.08	11.29	1.16	92743.06
8	3.01	3.45	91.88	0.66	16.46	11.39	1.16	90896.18
9	2.76	3.46	47.26	0.81	16.02	11.08	1.14	94643.31
10	3.61	41.70	49.86	1.16	15.88	10.97	1.14	96161.30
11	5.93	17.84	51.87	2.04	14.30	11.31	1.17	94031.70
12	5.78	3.73	57.71	1.83	14.24	11.59	1.11	92035.18
13	4.09	5.30	58.09	1.57	14.69	11.35	1.14	93772.96
14	4.33	13.91	55.15	1.78	14.50	11.57	1.14	92477.10
15	9.23	12.14	59.01	3.16	13.25	11.76	1.13	91615.18
16	14.41	9.71	60.12	3.20	13.55	11.47	1.12	93837.81
17	16.47	11.25	60.90	3.47	13.67	11.67	1.10	92768.69
18	5.41	1.49	79.47	1.52	14.48	12.01	1.05	89069.69
19	3.35	2.60	65.21	1.21	14.61	11.64	1.05	91890.38
20	3.06	2.34	66.07	1.11	15.09	11.26	1.05	94010.90
21	3.60	2.30	63.22	1.41	14.52	11.48	1.09	92700.69
22	4.95	6.89	63.22	1.54	14.92	11.29	1.07	93578.04
23	7.75	1.83	62.36	1.83	14.33	11.48	1.06	93428.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.58	9.61	62.03	1.53	14.88	11.46	1.11	92570.87
最 大 值	16.47	41.70	91.88	3.47	16.81	12.41	1.52	96719.23
發生時間	17	10	8	17	4	0		6
最 小 值	2.60	1.49	47.26	0.21	13.25	10.84	1.01	84478.04
發生時間	0	18	9	4	15	6		0
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	0.01 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.18	3.10	102.58	2.87	10.13	13.61	1.07	60944.56
1	0.67	21.35	70.34	2.77	9.96	13.04	1.08	65801.93
2	1.02	6.94	69.94	2.40	10.84	12.99	1.12	68573.58
3	2.41	16.42	72.09	2.64	10.44	13.15	1.12	66520.12
4	2.16	6.81	77.42	2.32	10.97	13.05	1.09	65907.65
5	1.27	0.52	93.80	2.43	11.04	13.66	1.08	60958.81
6	1.24	0.20	91.32	1.78	11.68	13.01	1.07	64569.05
7	1.27	1.30	87.25	2.22	11.30	13.26	1.07	61269.21
8	1.18	1.48	92.56	2.80	10.52	13.68	1.07	58192.68
9	1.30	6.78	98.16	3.18	10.21	13.79	1.07	56991.53
10	1.28	6.24	82.90	2.45	10.75	13.09	1.07	61687.93
11	1.35	3.00	72.79	2.91	10.05	13.39	1.07	59767.41
12	1.39	34.66	64.89	2.57	10.59	12.80	1.04	63270.69
13	1.40	8.82	67.43	3.00	9.72	13.19	1.03	60274.93
14	1.42	4.65	76.10	2.91	9.94	13.18	1.06	60254.71
15	1.61	2.56	77.73	3.05	9.94	13.34	1.08	58289.99
16	1.58	2.05	77.43	2.59	10.58	13.05	1.07	59767.73
17	1.43	10.18	62.92	2.07	11.11	12.48	1.07	63283.95
18	1.55	5.53	72.89	2.66	10.24	13.10	1.04	58548.02
19	1.45	0.26	87.05	2.85	9.92	13.12	1.02	57974.97
20	1.51	0.63	88.67	2.85	10.24	13.53	1.04	55325.53
21	1.50	0.54	94.91	3.22	9.80	13.77	1.03	52857.89
22	1.48	1.21	82.41	2.76	10.40	13.31	1.02	55559.12
23	1.48	3.08	86.97	2.72	10.23	13.18	1.02	56389.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.42	6.18	81.27	2.67	10.44	13.24	1.06	60540.91
最 大 值	2.41	34.66	102.58	3.22	11.68	13.79	1.31	68573.58
發生時間	3	12	0	21	6	9		2
最 小 值	0.67	0.20	62.92	1.78	9.72	12.48	1.02	52857.89
發生時間	1	6	17	6	13	17		21
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.63 %	0.32 %	0.14 %	0.26 %		-0.01	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.02	4.19	108.70	5.61	15.82	11.87	1.26	65216.02
1	10.85	18.66	93.09	6.68	14.47	11.61	1.25	65142.57
2	18.49	32.66	72.12	9.28	13.27	10.79	1.28	69542.71
3	18.75	3.51	74.14	5.86	13.37	11.40	1.29	64064.36
4	24.10	9.53	69.03	5.78	14.67	10.78	1.29	65640.81
5	23.16	4.38	80.44	5.60	15.77	10.98	1.29	64672.03
6	25.05	8.90	96.90	6.58	14.52	12.14	1.29	63254.99
7	22.25	3.77	88.17	5.23	18.41	9.90	1.30	82762.10
8	36.35	2.47	85.26	5.78	16.99	10.20	1.26	84129.88
9	22.50	29.34	89.96	6.92	15.69	10.73	1.23	75858.74
10	17.07	2.32	93.08	5.34	15.90	10.55	1.24	76142.69
11	19.47	18.14	85.53	5.70	15.12	10.13	1.25	82438.13
12	16.96	28.09	65.11	5.49	15.20	10.15	1.23	80480.80
13	15.03	24.12	76.96	5.69	15.43	10.94	1.22	73116.14
14	13.13	7.93	75.64	5.56	14.68	10.81	1.22	77581.35
15	25.08	17.55	82.36	7.33	13.58	11.31	1.22	74973.78
16	37.12	33.11	81.81	8.37	13.02	10.62	1.23	82322.98
17	24.24	5.00	91.52	6.60	14.03	10.69	1.21	84790.19
18	16.19	2.38	96.11	5.46	15.37	10.78	1.20	82955.28
19	12.55	2.35	97.97	5.33	16.38	10.86	1.21	82631.91
20	11.11	4.25	98.34	5.90	15.08	11.45	1.20	78045.97
21	10.14	27.91	106.84	6.38	14.10	11.97	1.19	74085.07
22	13.20	4.84	102.17	5.95	14.87	11.54	1.21	76223.74
23	19.09	33.43	94.55	6.74	13.38	11.72	1.19	74593.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.29	13.70	87.74	6.21	14.96	11.00	1.24	75027.73
最 大 值	37.12	33.43	108.70	9.28	18.41	12.14	1.32	84790.19
發生時間	16	23	0	2	7	6		17
最 小 值	10.14	2.32	65.11	5.23	13.02	9.90	1.19	63254.99
發生時間	21	10	12	7	16	7		6
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.08	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.04 %	-0.04 %	-0.05 %	-0.08 %		0.33	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %