P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 4.73 | 3.15 | 70.89 | 0.85 | 14.76 | 13.31 | 1.26 | 77183.87 |
| 1 | 3.08 | 2.75 | 74.80 | 0.16 | 16.04 | 13.14 | 1.26 | 77993.01 |
| 2 | 3.90 | 12.63 | 70.71 | 0.81 | 15.02 | 13.16 | 1.24 | 79637.45 |
| 3 | 4.43 | 4.39 | 79.23 | 1.49 | 13.04 | 13.92 | 1.25 | 72948.53 |
| 4 | 2.97 | 6.69 | 71.25 | 1.16 | 13.35 | 13.56 | 1.25 | 73607.78 |
| 5 | 2.64 | 3.15 | 70.17 | 1.06 | 13.01 | 13.73 | 1.26 | 72584.32 |
| 6 | 3.97 | 3.34 | 72.25 | 2.27 | 12.70 | 13.93 | 1.23 | 71577.78 |
| 7 | 4.76 | 2.59 | 74.73 | 1.24 | 13.74 | 13.67 | 1.21 | 74090.64 |
| 8 | 15.52 | 2.97 | 78.57 | 1.87 | 13.20 | 13.64 | 1.21 | 74166.61 |
| 9 | 10.55 | 4.09 | 75.31 | 1.57 | 13.69 | 13.35 | 1.23 | 76858.85 |
| 10 | 15.08 | 3.20 | 80.98 | 2.15 | 12.44 | 13.61 | 1.22 | 75285.06 |
| 11 | 9.29 | 3.33 | 76.21 | 1.87 | 12.62 | 13.95 | 1.20 | 72609.28 |
| 12 | 9.28 | 3.28 | 79.41 | 1.89 | 12.55 | 13.73 | 1.21 | 75209.43 |
| 13 | 10.51 | 5.03 | 76.58 | 2.40 | 11.60 | 13.94 | 1.23 | 71727.83 |
| 14 | 12.40 | 17.44 | 73.83 | 2.96 | 10.96 | 14.09 | 1.24 | 70539.81 |
| 15 | 7.89 | 3.93 | 71.33 | 2.00 | 12.04 | 13.66 | 1.23 | 75465.71 |
| 16 | 6.67 | 4.67 | 69.54 | 1.57 | 12.68 | 13.76 | 1.19 | 77589.72 |
| 17 | 4.29 | 3.92 | 68.45 | 1.56 | 12.49 | 13.43 | 1.22 | 77795.63 |
| 18 | 4.12 | 3.71 | 70.73 | 1.08 | 13.44 | 13.50 | 1.22 | 76238.35 |
| 19 | 3.71 | 2.61 | 79.73 | 0.64 | 13.82 | 13.30 | 1.21 | 79594.34 |
| 20 | 3.40 | 3.51 | 69.60 | 1.24 | 13.05 | 13.79 | 1.21 | 75229.78 |
| 21 | 3.30 | 3.28 | 76.14 | 1.03 | 13.44 | 13.68 | 1.18 | 75298.29 |
| 22 | 3.21 | 3.53 | 85.98 | 1.36 | 13.00 | 14.15 | 1.17 | 72003.74 |
| 23 | 3.47 | 4.92 | 80.10 | 1.27 | 13.11 | 13.96 | 1.17 | 73894.36 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 6.38 | 4.67 | 74.85 | 1.48 | 13.16 | 13.66 | 1.22 | 74963.76 |
| 最 大 值 | 15.52 | 17.44 | 85.98 | 2.96 | 16.04 | 14.15 | 1.39 | 79637.45 |
| 發生時間 | 8 | 14 | 22 | 14 | 1 | 22 | | 2 |
| 最 小 值 | 2.64 | 2.59 | 68.45 | 0.16 | 10.96 | 13.14 | 1.15 | 70539.81 |
| 發生時間 | 5 | 7 | 17 | 1 | 14 | 1 | | 14 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.03 % | -0.00 % | | -0.07 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.41 % | 0.01 % | 0.07 % | 0.10 % | | 0.12 | -0.00 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 13.65 | 2.84 | 140.87 | 0.35 | 17.22 | 11.46 | 1.40 | 62298.97 |
| 1 | 14.07 | 7.38 | 80.44 | 0.60 | 18.55 | 10.54 | 1.40 | 68561.38 |
| 2 | 19.04 | 4.32 | 83.51 | 1.72 | 17.36 | 10.55 | 1.39 | 68289.99 |
| 3 | 15.55 | 4.15 | 88.28 | 1.20 | 17.39 | 10.65 | 1.38 | 68357.16 |
| 4 | 13.72 | 8.77 | 83.58 | 0.94 | 17.22 | 10.58 | 1.38 | 66817.97 |
| 5 | 13.78 | 5.01 | 77.80 | 0.93 | 16.75 | 10.64 | 1.39 | 64321.34 |
| 6 | 12.66 | 2.35 | 87.58 | 0.85 | 16.99 | 10.96 | 1.40 | 63254.59 |
| 7 | 13.45 | 2.92 | 88.67 | 1.22 | 17.30 | 10.51 | 1.42 | 66652.42 |
| 8 | 13.52 | 4.20 | 81.16 | 1.19 | 16.64 | 10.67 | 1.42 | 63967.15 |
| 9 | 7.20 | 7.80 | 114.15 | 0.36 | 16.31 | 12.22 | 1.46 | 57274.22 |
| 10 | 17.73 | 12.36 | 97.86 | 1.67 | 17.29 | 10.34 | 1.43 | 69255.13 |
| 11 | 13.85 | 14.71 | 83.27 | 1.48 | 15.24 | 11.00 | 1.42 | 64901.41 |
| 12 | 16.58 | 6.29 | 86.07 | 1.40 | 16.00 | 10.61 | 1.43 | 66397.47 |
| 13 | 15.60 | 8.07 | 89.16 | 1.46 | 15.85 | 10.79 | 1.42 | 65168.02 |
| 14 | 12.84 | 18.86 | 88.54 | 1.33 | 15.28 | 10.92 | 1.40 | 64176.29 |
| 15 | 11.72 | 45.55 | 96.58 | 1.90 | 13.86 | 11.32 | 1.39 | 65253.30 |
| 16 | 15.43 | 20.67 | 108.95 | 2.34 | 14.06 | 11.46 | 1.42 | 64757.97 |
| 17 | 18.60 | 5.84 | 94.67 | 1.32 | 16.49 | 10.91 | 1.40 | 64770.06 |
| 18 | 19.43 | 17.41 | 98.23 | 1.60 | 17.20 | 10.38 | 1.40 | 68934.82 |
| 19 | 14.05 | 4.64 | 88.53 | 0.96 | 17.50 | 10.38 | 1.39 | 66155.45 |
| 20 | 15.21 | 4.90 | 84.85 | 0.98 | 16.62 | 10.67 | 1.40 | 65273.58 |
| 21 | 14.42 | 5.89 | 109.20 | 0.63 | 16.91 | 11.26 | 1.40 | 61682.13 |
| 22 | 15.66 | 7.36 | 77.15 | 0.98 | 16.77 | 10.52 | 1.40 | 68226.30 |
| 23 | 13.17 | 6.50 | 82.60 | 0.41 | 17.31 | 10.33 | 1.40 | 69000.41 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 14.62 | 9.53 | 92.15 | 1.16 | 16.59 | 10.82 | 1.40 | 65572.81 |
| 最 大 值 | 19.43 | 45.55 | 140.87 | 2.34 | 18.55 | 12.22 | 1.52 | 69255.13 |
| 發生時間 | 18 | 15 | 0 | 16 | 1 | 9 | | 10 |
| 最 小 值 | 7.20 | 2.35 | 77.15 | 0.35 | 13.86 | 10.33 | 1.36 | 57274.22 |
| 發生時間 | 9 | 6 | 22 | 0 | 15 | 23 | | 9 |
| 零點偏移 | -0.01 % | -0.01 % | -0.00 % | -0.01 % | | -0.10 | -0.00 | -0.07 % |
| 全幅偏移 | 0.00 % | -0.91 % | -3.05 % | 0.06 % | | -0.05 | -0.00 | -0.01 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年01月11日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.09 | 2.28 | 121.79 | 1.83 | 17.65 | 11.49 | 1.42 | 78090.96 |
| 1 | 16.27 | 2.56 | 93.54 | 2.41 | 19.46 | 11.30 | 1.41 | 81467.58 |
| 2 | 18.36 | 3.10 | 90.18 | 2.80 | 17.45 | 11.62 | 1.41 | 80003.39 |
| 3 | 15.00 | 3.50 | 102.49 | 3.23 | 16.91 | 11.85 | 1.42 | 77810.63 |
| 4 | 13.87 | 2.57 | 95.53 | 4.17 | 17.34 | 11.15 | 1.41 | 84005.09 |
| 5 | 11.38 | 2.92 | 87.90 | 3.88 | 17.51 | 10.55 | 1.43 | 87166.61 |
| 6 | 16.84 | 2.68 | 92.88 | 2.87 | 17.25 | 11.02 | 1.43 | 81158.39 |
| 7 | 17.69 | 2.50 | 88.54 | 3.17 | 17.38 | 10.68 | 1.43 | 82050.81 |
| 8 | 18.16 | 1.74 | 100.24 | 2.12 | 17.26 | 10.58 | 1.44 | 83350.67 |
| 9 | 10.51 | 3.42 | 98.21 | 1.69 | 17.77 | 10.63 | 1.44 | 83079.88 |
| 10 | 16.37 | 2.27 | 102.41 | 2.78 | 17.80 | 10.43 | 1.45 | 85408.14 |
| 11 | 18.59 | 4.84 | 81.84 | 3.47 | 16.62 | 10.77 | 1.43 | 82534.08 |
| 12 | 14.46 | 3.85 | 74.19 | 2.64 | 16.98 | 10.57 | 1.44 | 83585.27 |
| 13 | 19.93 | 11.84 | 69.17 | 3.73 | 15.41 | 11.38 | 1.44 | 77501.56 |
| 14 | 15.35 | 16.25 | 76.62 | 3.22 | 14.70 | 11.56 | 1.44 | 77150.51 |
| 15 | 18.31 | 56.84 | 74.03 | 4.91 | 13.62 | 11.52 | 1.48 | 80372.74 |
| 16 | 22.67 | 14.14 | 75.78 | 3.44 | 12.96 | 11.61 | 1.51 | 80088.73 |
| 17 | 19.83 | 4.10 | 75.62 | 3.07 | 13.82 | 10.94 | 1.50 | 85192.24 |
| 18 | 20.43 | 3.42 | 87.93 | 2.63 | 14.06 | 11.47 | 1.50 | 79655.37 |
| 19 | 19.99 | 3.28 | 89.21 | 2.27 | 14.86 | 11.19 | 1.52 | 85928.26 |
| 20 | 19.92 | 3.62 | 76.93 | 2.04 | 14.39 | 11.30 | 1.50 | 85041.81 |
| 21 | 21.00 | 4.09 | 82.90 | 2.38 | 14.39 | 11.43 | 1.47 | 84983.87 |
| 22 | 16.66 | 3.69 | 99.17 | 1.95 | 14.50 | 11.92 | 1.46 | 81823.01 |
| 23 | 17.98 | 4.12 | 86.02 | 2.31 | 14.13 | 11.36 | 1.45 | 86129.02 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 17.24 | 6.82 | 88.46 | 2.88 | 16.01 | 11.18 | 1.45 | 82232.44 |
| 最 大 值 | 22.67 | 56.84 | 121.79 | 4.91 | 19.46 | 11.92 | 1.52 | 87166.61 |
| 發生時間 | 16 | 15 | 0 | 15 | 1 | 22 | | 5 |
| 最 小 值 | 10.51 | 1.74 | 69.17 | 1.69 | 12.96 | 10.43 | 1.39 | 77150.51 |
| 發生時間 | 9 | 8 | 13 | 9 | 16 | 10 | | 14 |
| 零點偏移 | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.06 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.08 % | -2.31 % | -2.08 % | -0.40 % | | -0.05 | 0.02 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |