

報表日期: 111年08月02日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月02日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年08月02日

報表日期: 111年08月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.26	2.57	47.18	1.12	19.82	9.60	1.48	74172.54
1	8.97	7.06	52.26	1.06	17.53	10.56	1.48	68748.16
2	13.86	2.75	51.05	1.25	18.34	9.96	1.49	72754.69
3	14.15	2.40	51.65	1.30	18.49	10.23	1.50	70989.81
4	15.94	2.06	54.33	1.46	18.75	9.74	1.49	75222.92
5	13.59	6.42	48.59	1.42	17.04	10.14	1.51	74464.39
6	13.55	8.13	52.32	1.44	16.54	10.50	1.51	71037.62
7	13.75	5.72	52.91	1.60	16.40	10.28	1.49	74332.84
8	13.51	6.93	50.17	1.63	16.87	10.09	1.49	75845.07
9	13.45	18.24	53.16	1.52	16.31	10.46	1.48	73809.90
10	14.27	6.65	51.70	1.57	15.48	10.81	1.49	71373.05
11	13.50	14.77	51.76	1.75	15.29	10.64	1.50	73446.79
12	13.24	6.09	51.57	1.44	16.18	10.62	1.50	73998.48
13	11.01	2.63	71.35	1.05	17.23	11.05	1.49	69056.83
14	13.47	2.96	57.34	1.08	18.42	9.91	1.49	73219.93
15	12.30	3.21	52.57	1.16	18.15	9.81	1.49	73756.77
16	11.84	6.42	55.56	1.12	16.55	10.12	1.49	72686.01
17	12.23	2.33	56.04	1.00	16.71	10.24	1.49	74409.94
18	12.17	2.24	52.31	1.03	16.85	10.28	1.49	74625.74
19	12.45	2.59	50.08	1.17	17.89	9.99	1.49	75249.63
20	13.73	2.57	55.24	1.40	17.22	10.49	1.50	69762.57
21	13.23	1.09	50.87	1.59	16.59	10.08	1.50	74085.03
22	12.85	1.43	55.97	1.55	17.20	10.09	1.49	73662.35
23	14.34	2.60	57.13	1.59	17.06	10.40	1.49	71309.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.15	4.99	53.46	1.35	17.20	10.25	1.49	73000.86
最 大 值	15.94	18.24	71.35	1.75	19.82	11.05	1.53	75845.07
發生時間	4	9	13	11	0	13		8
最 小 值	8.97	1.09	47.18	1.00	15.29	9.60	1.46	68748.16
發生時間	1	21	0	17	11	0		1
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.02 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.29 %	0.28 %	-0.04 %	0.25 %		0.30	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								