

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年08月31日

報表日期: 111年08月31日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	12.49	4.37	64.23	0.11	19.08	11.98	1.67	62875.25
1	12.90	4.11	52.57	0.21	19.36	11.74	1.70	63770.77
2	11.50	3.68	58.38	0.11	19.05	11.91	1.70	63500.12
3	11.51	4.46	62.76	0.07	19.61	11.54	1.70	65176.44
4	12.91	3.47	49.31	0.13	19.65	11.12	1.70	68133.51
5	12.86	3.75	50.39	0.22	17.82	12.14	1.66	67007.19
6	13.06	5.20	49.91	0.20	19.41	11.43	1.65	65936.34
7	12.11	5.03	47.87	0.13	21.07	11.13	1.67	66685.29
8	11.91	1.67	40.82	0.13	20.79	11.12	1.66	66793.42
9	11.94	1.39	45.38	0.14	21.09	11.27	1.68	66258.11
10	12.05	1.96	45.44	0.10	19.53	11.78	1.66	63200.92
11	12.69	2.16	40.09	0.22	19.75	11.18	1.67	67118.88
12	12.63	2.97	43.43	0.11	20.13	11.22	1.69	66718.01
13	13.15	3.65	52.57	0.09	19.63	11.79	1.67	62696.11
14	13.65	4.26	48.10	0.15	19.57	11.27	1.69	66461.22
15	13.06	5.93	54.46	0.13	18.96	11.73	1.70	63697.63
16	14.78	2.31	56.83	0.17	19.77	11.24	1.70	66123.64
17	12.19	2.94	46.05	0.22	19.14	11.40	1.70	65874.18
18	12.91	1.78	53.41	0.08	20.19	11.63	1.68	63923.35
19	12.13	1.83	44.65	0.09	19.72	11.49	1.70	65501.66
20	11.93	5.17	52.73	0.11	18.36	12.86	1.70	55869.18
21	11.30	4.16	57.14	0.10	19.09	12.40	1.70	58632.03
22	13.66	1.93	49.76	0.07	19.22	11.40	1.70	65488.48
23	12.62	7.60	41.20	0.08	19.04	11.19	1.70	67445.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.58	3.57	50.31	0.13	19.54	11.58	1.69	64786.95
最 大 值	14.78	7.60	64.23	0.22	21.09	12.86	1.72	68133.51
發生時間	16	23	0	5	9	20		4
最 小 值	11.30	1.39	40.09	0.07	17.82	11.12	1.64	55869.18
發生時間	21	9	11	3	5	4		20
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.21 %	-0.75 %	-0.04 %	-0.33 %		0.03	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月31日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.15	9.07	55.70	2.53	16.90	10.40	1.84	76646.42
1	12.76	4.84	54.46	2.80	17.56	10.43	1.84	75913.63
2	11.36	4.79	60.74	2.87	16.27	11.12	1.85	71203.60
3	13.24	9.07	52.29	2.63	17.18	10.10	1.86	81438.05
4	12.87	6.03	53.97	2.85	16.50	10.44	1.87	78829.34
5	13.06	9.82	59.86	2.73	17.16	10.63	1.85	79036.44
6	13.62	9.53	63.11	3.03	17.25	10.31	1.87	80791.22
7	9.98	3.55	46.93	1.55	16.94	10.68	1.80	75292.13
8	13.06	2.07	43.56	1.55	18.15	10.15	1.80	76726.26
9	13.35	3.11	43.23	1.47	18.99	9.80	1.80	79337.58
10	13.04	10.28	41.37	1.65	18.11	9.82	1.80	79407.83
11	12.00	21.28	39.23	1.50	17.96	9.92	1.84	72254.66
12	13.99	4.65	35.33	1.65	17.70	9.83	1.80	73099.07
13	13.27	2.51	33.83	2.16	17.75	9.69	1.80	73648.36
14	13.75	1.08	49.03	2.12	16.70	10.53	1.79	71993.50
15	11.44	4.04	42.29	1.93	16.39	10.32	1.83	74329.23
16	12.84	2.82	45.43	1.90	17.18	10.15	1.86	78074.69
17	13.17	0.99	48.36	1.80	17.49	10.20	1.85	76346.02
18	13.05	1.79	48.04	1.58	17.80	9.90	1.82	78720.02
19	12.46	3.70	47.07	1.39	17.08	10.39	1.86	75257.09
20	12.23	2.13	50.81	1.38	17.36	10.33	1.86	75798.85
21	13.93	3.78	51.32	2.15	16.20	10.07	1.86	76015.33
22	11.03	2.53	43.83	1.70	15.40	10.51	1.85	74356.16
23	10.97	6.80	47.96	1.51	16.27	10.84	1.83	71953.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.65	5.43	48.24	2.02	17.18	10.27	1.83	76102.86
最 大 值	13.99	21.28	63.11	3.03	18.99	11.12	1.90	81438.05
發生時間	12	11	6	6	9	2		3
最 小 值	9.98	0.99	33.83	1.38	15.40	9.69	1.77	71203.60
發生時間	7	17	13	20	22	13		2
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.29 %	-0.05 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.35 %	-0.91 %	-0.03 %	-0.20 %		0.18	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								