

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月06日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.63	3.42	48.23	0.09	20.96	10.29	1.35	76295.41
1	9.55	4.57	50.47	0.13	22.02	10.06	1.34	77849.73
2	11.45	1.27	57.13	0.08	20.75	10.42	1.33	77393.50
3	9.80	7.15	55.74	0.09	20.98	10.28	1.34	78359.80
4	11.15	1.63	55.86	0.07	20.40	10.37	1.37	77725.45
5	9.57	9.16	40.94	0.15	22.91	9.28	1.40	78863.32
6	10.36	6.46	41.56	0.11	20.76	9.90	1.38	80902.45
7	10.65	1.72	49.08	0.12	21.38	10.33	1.38	77107.24
8	11.11	5.32	43.55	0.12	21.54	9.72	1.37	80449.21
9	10.70	4.75	50.07	0.36	17.72	11.02	1.36	74536.44
10	11.13	3.42	59.66	0.14	18.38	11.09	1.38	73633.11
11	10.17	7.27	59.42	0.18	17.55	11.24	1.39	73162.60
12	10.90	12.65	60.62	0.07	19.17	10.64	1.37	75784.78
13	11.54	10.75	56.55	0.35	16.60	11.30	1.36	73437.42
14	9.89	5.26	61.77	0.15	18.13	11.08	1.36	73856.48
15	10.54	3.88	66.25	0.06	18.44	11.17	1.37	72641.41
16	10.27	4.59	62.88	0.13	17.93	11.17	1.37	72938.57
17	11.53	8.43	52.10	0.29	17.36	11.19	1.37	73698.01
18	11.34	4.47	60.57	0.10	18.55	10.89	1.39	74804.35
19	10.27	4.92	63.59	0.22	17.12	11.36	1.40	72331.36
20	10.84	5.32	71.04	0.13	17.92	11.58	1.41	70378.70
21	10.86	4.59	59.88	0.11	18.79	10.90	1.40	74547.96
22	10.48	5.28	59.30	0.10	18.15	11.08	1.41	73092.16
23	11.26	5.47	64.01	0.17	17.51	11.46	1.41	71722.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.62	5.49	56.26	0.15	19.21	10.74	1.38	75229.67
最 大 值	11.54	12.65	71.04	0.36	22.91	11.58	1.42	80902.45
發生時間	13	12	20	9	5	20		6
最 小 值	9.55	1.27	40.94	0.06	16.60	9.28	1.33	70378.70
發生時間	1	2	5	15	13	5		20
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.51 %	0.24 %	-0.02 %	0.24 %		0.31	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年10月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.48 %	-0.18 %	-0.31 %	0.24 %		0.29	0.02	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								