

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月20日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.01	8.84	63.62	8.17	13.33	11.86	1.42	91320.26
1	1.95	1.15	74.63	8.57	13.38	12.17	1.42	88425.79
2	2.00	4.58	99.27	10.25	12.22	13.24	1.45	79294.03
3	2.03	無效	110.36	11.15	11.16	13.99	1.65	71309.73
4	1.84	6.93	109.11	10.53	11.94	13.39	1.55	77892.03
5	1.83	1.81	107.06	9.97	12.56	12.88	1.48	82470.75
6	1.78	1.62	82.05	9.34	12.14	12.55	1.43	86446.34
7	1.98	0.74	87.48	9.08	12.75	12.41	1.39	89755.71
8	2.01	1.19	76.10	8.56	12.59	11.91	1.42	94835.89
9	2.69	0.96	72.49	8.55	12.77	12.01	1.44	94020.63
10	2.11	1.11	91.87	8.58	13.15	11.94	1.44	94193.06
11	1.85	6.10	92.60	8.37	13.42	11.71	1.44	96308.56
12	1.87	6.73	73.49	7.90	13.71	11.49	1.44	98600.80
13	2.25	3.10	67.85	7.75	13.76	11.36	1.42	99022.93
14	2.51	5.93	77.10	7.94	13.67	11.50	1.41	98336.69
15	2.34	3.69	82.07	8.53	12.75	11.70	1.41	97638.54
16	2.09	6.00	68.07	8.31	12.66	11.67	1.43	97636.72
17	1.82	8.63	59.55	7.63	14.10	11.49	1.41	98902.16
18	1.84	48.05	62.40	7.80	14.22	11.64	1.41	97275.85
19	1.77	48.17	62.54	7.73	14.47	11.66	1.43	96294.56
20	1.78	15.49	66.66	8.55	12.83	12.12	1.45	92493.60
21	1.76	1.70	79.12	8.79	12.66	12.16	1.45	92339.82
22	1.83	12.06	66.37	8.25	12.84	11.82	1.42	94836.88
23	2.57	42.95	67.00	8.51	11.80	12.05	1.41	93148.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	2.02	10.33	79.12	8.70	12.95	12.11	1.44	91783.33
最大值	2.69	48.17	110.36	11.15	14.47	13.99	1.74	99022.93
發生時間	9	19	3	3	19	3		13
最小值	1.76	0.74	59.55	7.63	11.16	11.36	1.37	71309.73
發生時間	21	7	17	17	3	13		3
零點偏移	-0.03 %	-0.01%	-0.01 %	-0.00 %		0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06%	0.12 %	0.23 %		0.27	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %